

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO N.º 009480/2024

De acordo com o Regulamento anexo ao Decreto-Lei n.º 131/2019, de 30 de agosto, e na sequência do pedido de APROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO do Equipamento Sob Pressão, identificado no quadro abaixo, informa-se que o projeto de instalação foi APROVADO.

PROPRIETÁRIO: RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA	CAE:
UTILIZADOR: RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA	CAE:
LOCAL DA INSTALAÇÃO: Estrada Nacional 234/nZona Industrial 1 3520-095 NELAS	LOCALIDADE: Zona Industrial 1
CONCELHO: Nelas	DISTRITO: Viseu

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
IDENTIFICAÇÃO N.º 69579/P

FABRICANTE: A SILVA MATOS METALOMECANICA, SA			PAÍS: PORTUGAL		
N.º FABRICO: 2948/54			ANO DE FABRICO: 1 989		
TIPO DE EQUIPAMENTO: Recipiente - GPL			MODELO: 03 07 RESERV GPL		
	PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL (bar)	VOLUME(L) /DN	FLUÍDO	TEMPERATURAS MÁXIMA/ MÍNIMA (°C)	
CÂMARA 1	17,64	22 200,00	Gás petróleo liquefeito - GPL	50,00 / -20,00	
ORGANISMO INSPEÇÃO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS	RELATÓRIO INSPEÇÃO N.º: PROJ/C/OI/2023/091		DATA: 2023-08-17	
DATA DA VISTORIA					

OBSERVAÇÕES O projeto de instalação aprovado encontra-se devidamente assinalado no Portal de Serviços. A utilização do ESP está sujeita a Aprovação de Funcionamento, a solicitar através do Portal de Serviços.

CONDIÇÕES

O ato titulado pelo presente documento tem por base a informação e documentação que instruem o pedido, cuja veracidade, autenticidade e conformidade com a legislação aplicável, são da responsabilidade do requerente, bem como a(s) inspeção(ões) aplicável(eis), com resultado favorável, pela(s) qual(ais) é responsável o OI.

O Presidente do Conselho Diretivo do IPQ, I.P.