

EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

(Decreto-Lei n.º 131/2019, de 30 de agosto)

APROVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
CERTIFICADO N.º 001259/2024

VALIDADE:

PROPRIETÁRIO: RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA

UTILIZADOR: RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Estrada Nacional 234,

LOCALIDADE: Zona Industrial 1

CONCELHO: Nelas

DISTRITO: Viseu

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
IDENTIFICAÇÃO Nº 69579/P

FABRICANTE: A SILVA MATOS METALOMECANICA, SA

PAÍS: PORTUGAL

N.º FABRICO: 2948/54

ANO DE FABRICO 1 989

TIPO DE EQUIPAMENTO: Recipiente - GPL

MODELO: 03 07 RESERV GPL

	PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL (bar)	VOLUME(L) /DN	FLUÍDO	TEMPERATURAS MÁXIMA/ MÍNIMA (°C)
CÂMARA 1	17,64	22 200,00	Gás petróleo liquefeito - GPL	50,00/-20,00

ORGANISMO
INSPEÇÃO

REDINSPAL - CONSULTORIA
E INSPEÇÕES TÉCNICAS,
LDA

RELATÓRIO INSPEÇÃO N.º
0055532023

DATA
2023-08-04

DATA DO ENSAIO DE
PRESSÃO / ENSAIO
EQUIPARADO

2023-01-13

DATA DA VISTORIA

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES

O ato titulado pelo presente documento tem por base a informação e documentação que instruem o pedido, cuja veracidade, autenticidade e conformidade com a legislação aplicável, são da responsabilidade do requerente, bem como a(s) inspeção(ões) aplicável(eis), com resultado favorável, pela(s) qual(ais) é responsável o OI.

1 de 1

O Presidente do Conselho Diretivo do IPQ, I.P.