



associação portuguesa dos gases combustíveis

(ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA)

(ORGANISMO DE CONTROLO RECONHECIDO NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE RECIPIENTES SOB PRESSÃO, APROVADO PELO DECRETO N.º 102/74, DE 14 DE MARÇO)

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTE SOB PRESSÃO

RSP CONSTRUÇÃO N.º 003/C71-DGE / 8216-APGC

Timbre 18 kgf/cm² (17,66 da N/ cm²)

Construtor A.SILVA MATOS, Industria Metalurgica, Lda

N.º de Construção 2948/54

Tipo HORIZONTAL

Utilização RESERVATORIO DE G.P.L.

Código de Construção B.S.5500

Pressão máxima de serviço 18 Kgf/cm²

Temperatura máxima de serviço 50°C

Temperatura mínima de serviço -20°C

Superfície de aquecimento m²

Pressão de ensaio hidráulico 23,4 kgf/cm²

Capacidade 22.20 m³

RSP - Proj. N.º 003/C71 / -DGE

Aprovado por DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA

Em 88 / 05 / 27

Recipiente para ser utilizado em local a vistoriar e autorizar

A Construção foi aprovada pela Associação Portuguesa dos Gases Combustíveis, nos termos do Regulamento de Recipientes sob Pressão, em 19 de OUTUBRO de 1989

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

P'APGC



associação portuguesa dos gases combustíveis

(ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA)

(ORGANISMO DE CONTROLO RECONHECIDO NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE RECIPIENTES SOB PRESSÃO, APROVADO PELO DECRETO N.º 102/74, DE 14 DE MARÇO)

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO ESQUEMA DE CONTROLE

Fabricante A.SILVA MATOS, Industria Metalurgica, Lda
Cliente BP Portuguesa, SA
Código de Construção B.S.5500
Tipo HORIZONTAL
Utilização RESERVATORIO DE G.P.L.
N.º de Construção 2948/54
Destino CLIENTES DA BP Portuguesa, SA
Observações (1) PROJECTO APROVADO PELA DGE EM 88.05.27
COM O N.º 003/C71 -DGE

Certifica-se que foi aprovado o esquema de controle proposto, o qual se encontra de acordo com as indicações estabelecidas no código de construção.

Data PORTO, 22 de MARÇO de 19 88

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

P'APGC

(1) Deve indicar-se a referência do documento da entidade que aprova o projecto de construção ou de reparação.



associação portuguesa dos gases combustíveis

(ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA)

(ORGANISMO DE CONTROLO RECONHECIDO NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE RECIPIENTES SOB PRESSÃO, APROVADO PELO DECRETO N.º 102/74, DE 14 DE MARÇO)

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE CONTROLE

Fabricante A.SILVA MATOS, Industria Metalurgica, Lda
Cliente BP Portuguesa, SA
Código de Construção B.S.5500
Tipo HORIZONTAL
Utilização RESERVATORIO DE G.P.L.
N.º de Construção 2948/54
Destino CLIENTES DA BP Portuguesa, SA
Observações(1) PROJECTO APROVADO PELA DGE EM 88.05.27
COM O N2003/C71 -DGE
ESQUEMA DE CONTROLE APROVADO PELA APGC EM 88.03.22

Certificamos que as informações contidas neste documento estão correctas e que todos os detalhes de controle deste reservatório estão conformes com o disposto no Art.º 11.º do Regulamento de Recipientes sob Pressão, aprovado pelo Dec. 102/74, de 14 de Março.

Data PORTO, 19 de OUTUBRO de 19 89

Pelo Fabricante,

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

P'APGC

(1) Deve indicar-se a referência do documento que aprova o projecto de construção ou de reparação e a referência do documento que aprova o esquema de controle, bem como os nomes das entidades emissoras dos mesmos.



associação portuguesa dos gases combustíveis

(ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA)

(ORGANISMO DE CONTROLO RECONHECIDO NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE RECIPIENTES SOB PRESSÃO, APROVADO PELO DECRETO N.º 102/74, DE 14 DE MARÇO)

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO FINAL DE CONSTRUÇÃO

Fabricante A.SILVA MATOS, Industria Metalurgica, Lda

Cliente BP Portuguesa, SA

Código de Construção B.S.5500

Tipo HORIZONTAL

Utilização RESERVATORIO DE G.P.L.

N.º de Construção 2948/54

Destino CLIENTES DA BP Portuguesa, SA

Pressão máxima de serviço 18 Kg/cm²

Temperatura máxima de serviço 50°C

Temperatura mínima de serviço -20°C

Observações - - -

Pressão de ensaio:

Hidráulico 23,4 Kg/cm²

Pneumático - - -

Observações - - -

Radiografias SPOT

Observações NOS CRUZAMENTOS; EM PELO MENOS 10% DO COMPRIMENTO

DOS CORDÕES DE SOLDADURA

Outros ensaios não destrutivos LIQUIDOS PENETRANTES

Observações - - -

Certifica-se que as informações contidas neste documento estão correctas e que os detalhes referentes a ensaios, controle e construção estão de acordo com o código de construção.

Data PORTO, 19 de OUTUBRO de 19 89

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

[Assinatura]

P'APGC

[Assinatura]