



- 1 A LAJE DE FUNDO / SOLEIRA DAS ESTRUTURAS DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE LISA E, NOS CASOS NECESSÁRIOS, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, POR FORMA A PERMITIR A CORRETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
- 2 AS DIMENSÕES E COTAS APRESENTADAS NO DESENHO SÃO EXPRESSAS EM METROS (SALVO HAJA OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO EM CONTRÁRIO)
- 3 O RESSALTO MÍNIMO NAS ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPAS E GRADIS É DE 40 mm x 40 mm
- 4 AS SOLEIRAS DE CÂMARAS DE VÁLVULAS EM BETÃO DEVERÃO TER UMA PENDENTE MÍNIMA DE 1,5% PARA ENCANINHAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA A UMA FOSSA DE DRENAGEM
- 5 AS COTAGENS INTERIORES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO DIMENSÕES ÚTEIS FINAIS
- 6 AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS SÃO INDICATIVAS E TERÃO DE SER CONFIRMADAS EM PROJETO DE EXECUÇÃO, FUNÇÃO AO MARCA QUE VIER A SER INSTALADA
- 7 AS DIMENSÕES, PESOS E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS A FORNECER E INSTALAR PODEM NÃO SER IGUAIS ÀS PREVISTAS NO PROJETO PELO QUE EM FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO SE DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS DIMENSÕES DE CARÁTER HIDRÁULICO, ESTRUTURAL OU ELÉTRICO
- 8 TODAS AS COTAS ALTIMÉTRICAS DESTES DESENHOS ENCONTRAM-SE NO SISTEMA DE REFERÊNCIA - NÍVEL MÉDIO DO MAR (NNM)

01.0	PRIMEIRA EDIÇÃO			24/02/2025	INN	FME													
Índice	Designação das alterações			Data	Nome	Voto													
			Designação de Projeto/empresa:		Autor de Projeto: Engenheiro Técnico, Antropólogo (G)														
			EMPREDITA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO na REGIÃO DO ALGARVE		Formador: A1 / 111														
Aprovação RPA	Data	Elaboração	<table><tr><td>Validado</td><td>Nome</td><td>Fólio</td><td rowspan="4"> 111 </td></tr><tr><td>Proprietário</td><td>Nome</td><td>Fólio</td></tr><tr><td>Verificado</td><td>Nome</td><td>Fólio</td></tr><tr><td>Revisado</td><td>Nome</td><td>Fólio</td></tr></table>				Validado	Nome	Fólio	111	Proprietário	Nome	Fólio	Verificado	Nome	Fólio	Revisado	Nome	Fólio
Validado	Nome	Fólio	111																
Proprietário	Nome	Fólio																	
Verificado	Nome	Fólio																	
Revisado	Nome	Fólio																	
		Título		Escala															
		ÁREA DE CLORO GÁS OBRA CIVIL PLANTA - SECÇÕES - PORMENORES		1/50															
		AL 040/2019 (M. 2005/2005)		N.º Folha 1 DE 1															