

(Troço 2 - Nó 2.2)





Localização		DN conduta	DN (mm)	PN
Conduta	Nó			
Troço 2	2.2	1400	200	10



- NOTAS:**
- 1 - Orifício de ventilação com aro metálico resistente e fixo as paredes através de gola e rede de aço inox AISI 316 com malha 2.5x2.5 mm (no máximo).
 - 2 - Os equipamentos a instalar são representados a título indicativo não constituindo especificação dos mesmos.

CÂMARA DE VENTOSA



CÂMARA DE VENTOSA						
Localização			Diâmetro (mm)	PN	Cota Terreno (m)	Cota soleira da
Conduita	Nº	DN conduita				
Troço 2	2.3	1400	200	10	129.83	126.13
Troço 2	2.5	1400	200	10	110.83	108.25
Troço 2	2.6	1400	200	10	108.43	105.57
Troço 2	2.8	1400	200	10	106.68	104.12
Troço 2	2.9	1400	200	10	101.74	98.74

AÇO	BETÃO (NP EN 206-1)			RECOBRIMENTO (cm) (Mínimo Nominal)	
	RESISTÊNCIA	CLASSE DE EXPOSIÇÃO	CONSISTÊNCIA	EXTERIOR	INTERIOR
A500 NR	C25/30	XC2	S3	4.0	4.0
BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM $\pm 0,05m$ DE ESPESURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO					

- NOTAS:**
- 1 - O comprimento de amarração das armaduras será 50ø.
 - 2 - Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas com o fornecedor do equipamento.
 - 3 - Não será empalmada, em cada secção mais de $\frac{1}{3}$ da armadura.
 - 4 - Tinta à base de betume asfáltico em todas as superfícies exteriores em contacto com o terreno.

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projeto	Desenho	Visto	
 EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.						
Projeto Sofia Azevedo	PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO ADUTOR TUBO DE AREJAMENTO e CÂMARA DE VENTOSAS SIMPLES. DEFINIÇÃO DE FORMAS E BETÃO ARMADO.			 Campo d'Água Engenharia e Gestão, Lda.  AQUALOGUS Engenharia e Gestão, Lda.		
Desenho Renato Barroso				Desenho n.º		Folha
Visto Sofia Azevedo				010		Revisão
Aprovado Sofia Azevedo				00		
Escala						
			N.º Arquivo	C960-ADU-PE-010		
			Data	Outubro 2024		