

ENTRADA do Separador HC	jun/18	out/18	nov/19	mar/20	jun/20	ago/20
pH	7,5	6,8	7,5	8	7,5	7,9
CQO	180	265	200	75	463	200
CBO	<20	25	13,9	2,7	81,1	50,3
SST	57	274	300	<10	400	60
Hidrocarbonetos Totais	-	0,29	0,42	<0,2	-	-
Óleos e gorduras	0,46	-	-	<50	8,34	0,915
Azoto Total	72,6	1,76	13,6	61	12,1	45,8
Fósforo Total	10	7,3	3,1	2	8,08	8,02

SAIDA do Separador HC	jun/18	out/18	nov/19	mar/20	jun/20	ago/20
pH	6,8	7,2	7,8	6,9	7,7	7,3
CQO	65	<40	69	<40	146	41
CBO	<20	<20	2,4	<1	66,5	6,4
SST	25	12	26	<1	80	18
Hidrocarbonetos Totais	-	<0,16	<0,1	<0,2	-	-
Óleos e gorduras	<0,2	-		<50	<0,093	0,291
Azoto Total	7,72	7,78	8,2	14,5	0,8	12,4
Fósforo Total	1,25	0,28	1,7	0,6	0,58	2,03

Data recolha	Resíduo	qt (ton	Designação
17.10.2019	13 05 02	3,64	Lamas
08.04.2020	13 05 07	2,70	Água com óleo proveniente dos separadores Óleo/água
08.04.2020	20 03 04	1,00	Lamas fossa séptica

Resíduos gerados no tratamento de águas residuais: 13 05 07 e 13 05 02 ambos do
Resíduos gerados na fossa estanque: lamas 20 03 04

Descarga de efluente do separador HC conforme licença: na margem da ribeira