

Exmo(s) Senhor(es)

RNM - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A.  
Avenida das Searas, 132  
Landim  
4770-329 CARREIRA VNF

Sua referência:

Nossa Data/Número:  
06-12-2021 - D/2128

Nossa referência:  
Processo n.º EPA/ 16639

**Assunto: Certificado de Exploração**

Instalação Elétrica sita em Avenida das Searas, 132, Landim, concelho de Vila Nova de Famalicão:

PT CB c/ PS anexo de 2500 kVA /15 kV, e respetiva instalação de utilização em BT

G Gerador de Reserva (Segurança) + G Gerador de Reserva (Socorro) - 85 kVA + 85 kVA

Comunicamos que, por despacho superior, foi decidido atribuir o **Certificado de Exploração** à instalação elétrica referida, ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 61/2018, de 21 de agosto, no seguimento da vistoria realizada em 21/10/2021.

Este Certificado não desobriga essa entidade da observância das disposições regulamentares de segurança, aplicáveis e em vigor, com especial relevo para a matéria relativa à segurança das pessoas.

Com os melhores cumprimentos,

**Gilberto Mariz**  
(Chefe de Divisão das Instalações Elétricas do Norte)