



## CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA

### ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO N.º: 153/08 PROCESSO N.º: 744/07

Nos termos do Artigo 74º do Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.º 177/2001, de 4 de Junho, é emitido o **Alvará de Licenciamento de Obras de Construção n.º 153/08**, em nome de **JAIME DIAS MOREIRA**, portador do bilhete de identidade n.º 9977037, e número de contribuinte 197052126, que titula a aprovação das obras que incidem sobre o prédio sito em RUA DO SANGUINHAL, da freguesia de GUIDÕES, descrito na Conservatória do Registo Predial da Trofa sob o n.º 450 e inscrito na matriz urbano n.º 779, da respectiva freguesia.

As obras, aprovadas por despacho de 2008/07/07, respeitam o disposto no Plano Director Municipal e apresentam as seguintes características:

Prazo de execução: 6 Meses

Início das obras: 2008/07/24; Conclusão das obras: 2009/01/24

Reservatório superficial: 30 000 l

Uso a que se destina a edificação: Posta de abastecimento de combustíveis de gasóleo rodoviário.

Condicionamentos das obras: -----

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei N.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei N.º 177/2001, de 4 de Junho.

O Presidente da Câmara Municipal, em exercício,

(Jaime Moreira, Dr.)

Registado neste Município no livro n.º 1

A receita relativa ao presente alvará, foi cobrada pela guia n.º 3963, de 2008/07/24, no total de 215,83 €.

A Chefe de Secção Manuel Dias



**CITERGAZ**  
**CALDEIRARIA E MANUTENÇÃO, SA**  
3854 - 909 Albergaria a Velha



**CERTIFICADO DE CONSTRUÇÃO**  
CERTIFICADO DE FABRICACION

**Constructor:** CITERGAZ - CALDEIRARIA & MANUTENÇÃO, SA  
Constructor

**Tipo de aparelho:** Recipiente para combústiveis líquidos  
Tipo de aparato

**Nº de construção:** 440300038 **Capacidade:** 30 m3  
Nº de fabricacion Capacidad

**Norma de construção:** -----  
Norma de fabricacion

**Cliente:** ARAPROJECT, SOLUÇ. DE ENGª E PROJ. SOCIEDADE UNIPessoal, LDA  
Cliente

**Material base:** S235JR - EN 10025  
Material base

**Estado superficial:** Satisfatório  
Estado superficial

**Conformidade:** Verificada (Certif. Qual. 3.1 - EN 10204)  
Conformidad

**Ensaio hidráulico:**  
Prueba hidráulica

**Duração do ensaio:** 2 horas  
Duración de prueba

**Temperatura de ensaio:** Temperatura ambiente  
Temperatura de prueba

CONDICÕES Condiciones	ESTANQUIDADE ENTRE COMPARTIMENTOS Estanquidad entre compartimentos	CORPO INTERIOR Cuerpo interior	CAMARA EXTERIOR Camara exterior
<b>PRESSÃO DE ENSAIO</b> Presion de prueba		0,75 bar	
<b>DATA DE ENSAIO</b> Fecha de prueba		2008-08-12	
<b>RESULTADO</b> Resultado		APROVADO Aprobado	

REALIZOU

APROVOU  
**CITERGAZ**  
Caldeiraria e Manutenção, S.A.  
A. Administração

Citergaz, Caldeiraria e manutenção, SA  
Apartado98  
3854 - 909 Albergaria-a-Velha

Telef.: 234 520 000  
Telefax. 234 525 025  
Email: [citergaz@mail.telepac.pt](mailto:citergaz@mail.telepac.pt)