

PROCESSO N.º PL20220111000139

QUINTA DAS TAIPADAS

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

No âmbito da prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP)

No âmbito dos Recursos Hídricos (RH)

1. Relatório Técnico de Sondagem de cada captação.

Caso não estejam na posse dos mesmos deverá ser solicitada uma peritagem técnica e apresentados os relatórios resultantes, acompanhados de elementos de prova que permitam concluir sobre a antiguidade da sua execução.

Importa referir, que as captações de água ainda não existem. Julgamos que terá existido um erro aquando da submissão do formulário de licenciamento, quando se refere que não se pretende executar uma captação nova. Tal está incorreto, uma vez que efetivamente é intenção proceder à execução de duas novas captações, uma vez que atualmente não existem captações de água na propriedade.

Após emissão das respetivas autorizações, proceder-se-á à execução das referidas captações, em cumprimento das condições impostas nas respetivas licenças.

2. Informação sobre a data de início de exploração de cada captação e volumes captados anualmente, de ligação à rede pública de abastecimento de água no local.

As captações de água ainda não existem e a ligação à rede pública de abastecimento também não se encontra executada. As captações serão executadas após emissão das respetivas autorizações e a ligação à rede pública será executada aquando da execução das obras para implantação da instalação avícola.

3. Atendendo que, quase a totalidade das necessidades de água são asseguradas pela captação principal, deverão ser revistos os volumes de água a associar à captação de reforço.

No âmbito do pedido de licenciamento, considerou-se que ambas as captações apresentariam o mesmo volume máximo anual captado. Tal situação, deveu-se ao facto de, caso ocorra uma avaria do sistema de bombagem da captação principal, será necessário proceder à captação de água da captação de reserva, o que, caso ocorra em fase de produção, poderá corresponder a um consumo mais elevado do que o autorizado (caso se considere um volume inferior).

Contudo, tendo em consideração o solicitado, pretendemos alterar as condições da captação de reserva, devendo ser considerados os dados descritos infra:

Caudal máximo instantâneo: 2 l/s

N.º horas /dia em extração: 14

n.º dias/mês extração: 10

Volume máximo mensal: 800 m³

N.º meses/ano em extração: 12

Volume máximo anual: 9600 m³

Estas condições permitirão manter o abastecimento da exploração avícola durante o tempo necessário à resolução de possíveis avarias inerentes ao funcionamento da captação principal.