



CH

## Termos da Autorização de Descarga de Águas Residuais Industriais no Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais Urbanas

Número: 2025/800.10.303/17

N.º de requerimento: 2025/800.10.303/17

### 1. Utente Industrial

- 1.1. Designação: Dual Borgstena Textile Portugal, Unipessoal Lda
- 1.2. Morada da sede: EN 234, Km 87,7; Chão do Pisco
- 1.3. Morada da unidade Industrial: EN 234, Km 87,7; Chão do Pisco
- 1.4. Página eletrónica: <https://www.borgstena.com/>
- 1.5. Endereço eletrónico: [info@borgstena.com](mailto:info@borgstena.com)

### 2. Características da Ligação

#### 2.1. A Ligação será feita ao:

2.1.1. Sistema Público de Drenagem de Água Residuais Urbanas



2.1.2. Outro



2.2. Código do troço: ND

2.3. Código da caixa: Caixa BTP

2.4. Diâmetro do coletor: 200 mm

2.5. Material do coletor: PVC

2.6. Cota da soleira do coletor: 386.78

2.7. Outras informações: \_\_\_\_\_

#### 2.8. A avaliação do caudal de água residual será feita por:

Medição da água residual descarregada

Medição da água da rede consumida

Medição da água de furo/poço/linha de água captada



### 3. Condições específicas

#### 3.1. Caudais autorizados

3.1.1. Caudal médio 984 m³/dia

3.1.2. Caudal máximo 11,38 L/s



**Município Nelas**  
**Câmara Municipal**

**Autocontrolo**

| Parâmetros                     | Expressão dos Resultados              | Parâmetros a controlar | Frequência (Vezez / ano) |   |   |   |    |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|----|
|                                |                                       |                        | 1 a)                     | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Aleídos                        | mg/l                                  |                        |                          |   |   |   |    |
| Alumínio total                 | mg/l Al                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Arsénio total                  | mg/l As                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Azoto amoniacal                | mg/l NH <sub>4</sub>                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Azoto total                    | mg/l N                                | x                      |                          |   |   |   | x  |
| CBO5 (20º)                     | mg/l O <sub>2</sub>                   | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Chumbo total                   | mg/l Pb                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Cianetos totais                | mg/l Cn                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Cobre total                    | mg/l Cu                               | x                      |                          |   |   |   | x  |
| CQO                            | mg/l O <sub>2</sub>                   | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Crómio hexavalente             | mg/l Cr (VI)                          |                        |                          |   |   |   |    |
| Crómio total                   | mg/l Cr                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Detergentes                    | mg/l                                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Fenóis                         | mg/l C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH |                        |                          |   |   |   |    |
| Ferro total                    | mg/l Fe                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Fósforo total                  | mg/l P                                | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Manganês total                 | mg/l Mn                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Níquel total                   | mg/l Ni                               |                        |                          |   |   |   |    |
| Nitratos                       | mg/l NO <sub>3</sub>                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Nitritos                       | mg/l NO <sub>2</sub>                  |                        |                          |   |   |   |    |
| Óleos e Gorduras               | mg/l                                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Óleos minerais                 | mg/l                                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| pH                             | Escala de Sorensen                    | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Sólidos Suspensos Totais (SST) | mg/l                                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Sulfuretos                     | mg/l S                                |                        |                          |   |   |   |    |
| Sulfitos                       | mg/l SO <sub>3</sub>                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Sulfatos                       | mg/l SO <sub>4</sub>                  | x                      |                          |   |   |   | x  |
| Temperatura                    | ° C                                   | x                      |                          |   |   |   | x  |

a) Conforme disposto no n.º 3 do Art.º 36.º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Nelas.



**Município Nelas**  
**Câmara Municipal**

**Descarga de Águas Pluviais**

**Descarga de águas pluviais no Sistema Público de Drenagem de Água Residuais Urbanas**

☐

**Sim**

☒

**Não**

**3.2. Descargas Acidentais**

3.2.1. Morada: Câmara Municipal de Nelas - Praça do Município - 3520-001 Nelas

3.2.2. Telefone: 232 941 300

3.2.3. Endereço eletrónico: geral@cm-nelas.pt

3.2.4. Pessoa a contactar: Gonçalo Laranjeira

**Condicionamentos**

**Autorização**

A autorização é válida até ao 24 do mês julho de 2026, desde que se mantenha o cumprimento das condições expressas nos artigos 8.º, 9.º 10.º do presente Regulamento.

Data: 24/ 07 / 2025

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. Joaquim Amaral)

Afeto a: 1340 - Serviços Técnicos de Ambiente / 'goncalo.laranjeira'

Praça do Município Nelas-3520-001 Nelas  
NIPC: 506 834 166  
DI01E003

+(351) 232 941 300

+(351) 232 940 899  
 [geral@cm-nelas.pt](mailto:geral@cm-nelas.pt)  
Página 3 de 3