

Cliente 		Empreiteiro EPC   		
Projeto nº. 	Projeto Sistema de dessalinização na região do Algarve	Data 24/02/2025	Rev. 01.0	Pág. FOLHA 1 DE 1
Documento nº / Título AL-ACE-0000-ME-DSH-CCV01		Documento nº / Título AL-INN-0000-ME-DSH-CCV01		

AL-INN-0000-ME-DSH-CCV01

Folha de características

Valvula de controle de obturador rotativo DN 250

01.0	24/02/2025	Documento inicial	FSM	FME	ACE
Rev.	Dados	Descrição	Criado	Revisto	Aprovado

Editado para:

Informação		Compra	
Aprovação	X	Construção	
Pedido de licitação		Conforme construído	

Cliente 		Empreiteiro EPC 		
Projeto nº.	Projeto Sistema de dessalinização na região do Algarve	Data 24/02/2025	Rev. 01.0	Pág.
Documento nº AdA AL-ACE-0000-ME-DSH-CCV01		Documento nº ACE AL-INN-0000-ME-DSH-CCV01		

	Valvula de controle de obturador rotativo DN 250	FOLHA DE CARACTERÍSTICAS Nº 141
	AL-INN-0000-ME-DSH-CCV01	FOLHA 1 DE 2

Empreitada de Conceção-Construção e Exploração do Sistema de Dessalinização na Região do Algarve	Nº de unidades: 4
ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Posição da Lista de Preços Unitários a que respeita: EQ115.B0

REFERÊNCIAS

Número de unidades:	4 ud
Local de instalação:	Osmose inversa/ Controle de salmoura
Fabricante / Marca:	A definir
Tipo / Modelo:	Válvula de controle de obturador rotativo
Certificações/ Homologações	A definir
Catálogo técnico anexo Nº	A definir

CARACTERÍSTICAS

Diâmetro nominal (DN):	DN250
Pressão nominal (PN):	600 lbs
Pressão máxima de funcionamento (a 20°C):	A preencher pelo fornecedor
Tipo de uniões:	BW Acc/ASME B16.25
Comprimento total:	A preencher pelo fornecedor
Outros atravancamentos:	A preencher pelo fornecedor
Massa	A preencher pelo fornecedor

MATERIAIS

Corpo:	1.4469/A995 5A
Obturador:	1.4469/A995 5A
Anéis de vedação:	PTFE/grafite
Juntas:	Aço inoxidável/grafite
Proteção anticorrosiva:	A preencher pelo fornecedor
Pintura de acabamento:	A preencher pelo fornecedor

NORMAS

Dimensionais	A preencher pelo fornecedor
Das flanges/outros tipos de união:	A preencher pelo fornecedor
De controlo de fabricação:	A preencher pelo fornecedor
De receção em fábrica:	A preencher pelo fornecedor

Cliente 		Empreiteiro EPC 		
Projeto nº.	Projeto Sistema de dessalinização na região do Algarve	Data 24/02/2025	Rev. 01.0	Pág.
Documento nº AdA AL-ACE-0000-ME-DSH-CCV01		Documento nº ACE AL-INN-0000-ME-DSH-CCV01		

	Valvula de controle de obturador rotativo DN 250	FOLHA DE CARACTERÍSTICAS Nº 141
	AL-INN-0000-ME-DSH-CCV01	FOLHA 2 DE 2

Empreitada de Conceção-Construção e Exploração do Sistema de Dessalinização na Região do Algarve	Nº de unidades: 4
ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Posição da Lista de Preços Unitários a que respeita: EQ115.B0

OUTROS *(em fase de Obra)*

Incorporação de materiais reciclados

- Incorporação de Resíduos (Sim/Não)
- Percentagem de incorporação
- Certificado (Sim/Não)

Compras Ecológicas

- Abrangido pela RCM 38/2016, de 29 de julho (Estratégia Nacional para as Compras Ecológicas 2020) (Sim/Não)
- Evidências do cumprimento em anexo (Sim/Não)

DESCRIÇÕES *(em folha anexa, se necessário)*

OBSERVAÇÕES