


CERTIFICADO DE GARANTIA

Pela presente declaração certificamos a vitrificação de 01 (um) Reservatório com a capacidade de 10m³ situados no Posto de Abastecimento de Sopragol,SA em Montinho de Baixo – Mora – POS 21474, pelo período de 10 (Dez) anos a partir 29 de Março de 2010.

Carcavelos, 29/03/2010

REVITRUS, LDA.
Gerência



DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos declaramos que no dia 29/03/2010, foi efectuada, no Posto de Abastecimento de Sopragol,SA – Montinho de Baixo-Mora, POS 21474, prova de Estanquidade a 01(UM) reservatório, por pessoal desta empresa.

DESIGNAÇÃO EQUIPAMENTO	TIPO COMBUST	PRESSÕES	DURAÇÃO ENSAIO	RESULTADOS
* Reservatório –10 m ³	(1)	300 gr/cm ² 2	30 minutos	S/ fugas

- (1) – Gasóleo Rodoviario (2) – Gasolina Super Aditivada (3) Gasolina s/ chumbo 95
 (4) – Gasolina s/ chumbo 98 (5) Gasóleo Agrícola (6) – GF 95
 (7) – GF 98 (8) – GF Diesel (9) Mistura

Carcavelos, 29/03/2010

REVITRUS, LDA
Gerência


CERTIFICADO

REGISTO DE DESGASIFICAÇÃO RESERVATORIOS

Cliente galpPosto Abastecimento Sopragol, SA - Montinho Baixo-Mora-POS 21474Trabalho executado Limpeza e desgaseificação

Reservatorio				
Capacidade	10M3	Nº	Combustivel	Gasoleo

Equipamento de Medição de Gases			
Marca :	CROWCON	Modelo:	GASMAN II FL
Ensaiado	em 11-02-2010	Válido até	10-08-2010

Fases Medição	Data	Hora	Medição Gases (L.E.L.)	Responsavel Verificação	
				Revitrus	Cliente
1	29-03-2010	10:30:00	0,00%		
2	29-03-2010	11:00:00	0,00%		

REVITRUS, LDA.
Gerência

Obs : _____
