

Linha Bodiosa - Paraimo 1			CC1	CC2	CG1	CG2	Data: 10/07/2025									
400 kV 3 2			ZAMBEZE	ZAMBEZE	DORKING	OPGW	Revisão: 0									

Apoio de Projeto			Distância à origem (m)	Ângulo (grd)	Vão Posterior (m)	Coordenadas (m)			Adaptação	Fixação			Amortecedores			Contrapesos por Fase [N]	Linha Simples - 1	Linhas Dupla - 2	QT CC	QT CG	QT FO	Cadeias Isoladores Cabos Condutores	Esferas	Sinalização Avifauna (Espaçamento [m])	Pintura de Apoio	Sinalização Noturna	Observações
Nº	Tipo	Pernas				M	P	Cota		CC	CG	FO	CC	CG	FO												
350/108	DLR2	0 0 0 0	151583.2	0.0	158.4	-14212.4	85833.9	262.8	0	AD	A	A					2	2	1	1		4D4H2M150N5					Linha Abrantes - Bodiosa / Bodiosa - Paraimo
349/109	DLS5	0 0 0 0	151424.8	0.0	604.0	-14369.3	85855.8	277.1	0	SD	S	S					2	2	1	1		4D4K2M105L5	S				Linha Abrantes - Bodiosa / Bodiosa - Paraimo
348/110	DLS4	0 0 0 0	150820.8	0.0	702.3	-14967.5	85939.4	309.7	0	SD	S	S					2	2	1	1		4D4K2M105L5	S				Linha Abrantes - Bodiosa / Bodiosa - Paraimo
347/111	ELT4	0 0 0 0	150118.5	25.5	452.2	-15663.1	86036.5	409.7	0	AD	A	A					2	2	1	1		4D4H2M150N5	S				Linha Abrantes - Bodiosa / Bodiosa - Paraimo
112	QT2	0 0 0 0	152108.4	9.5	126.2	-16055.1	85871.8	410.0	0	AD	A	A					1	2	1	1		4D4H2M150N5					Linha Bodiosa - Paraimo
113	QT3	0 0 0 0	152234.6	2.6	348.7	-16177.4	85840.8	406.1	0	AD	A	A					1	2	1	1		4D4H2M150N5					Linha Bodiosa - Paraimo
346/114	ELT6	0 0 0 0	148662.4	1.2	601.9	-16518.6	85768.9	390.3	0	AD	A	A					2	2	1	1		4D4H2M150N5	S				Linha Abrantes - Paraimo / Linha Bodiosa - Paraimo
347/115	DLA4	0 0 0 0	149264.4	35.4	280.3	-17087.8	85573.3	361.9	0	AD	A	A					2	2	1	1		4D4H2M150N5					Linha Abrantes - Paraimo / Linha Bodiosa - Paraimo
348/116	DLR6	0 0 0 0	149544.7	0.0	0.0	-17361.1	85635.9	292.4	0	AD	A	A					2	2	1	1		4D4H2M150N5					Linha Abrantes - Paraimo / Linha Bodiosa - Paraimo

Legenda:

Apoio novo

Apoio existente inalterado

Modificação / Reforço no Apoio

Alteração em relação à revisão anterior