



Ministério da Economia e da Inovação
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Licença de Exploração
Instalação Eléctrica
Nota de cláusulas

X
--

SEN/DEE 271/14/11/10 Arqº 11356-1/3	Serviço Público ☐	Potência Instalada (kVA) 630	Comprimento linha (km) ----
	Serviço Particular ☒ 2ª Catª		

Entidade Exploradora: ZÊZEROVO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AVÍCOLA DO ZÊZERE, LDA.

Contribuinte Nº 501686460

Morada: Relvas/Paio Mendes , 2240518 - PAIO MENDES

Localização da Instalação

Lugar/Rua:Ribeira das Pontes

Freguesia: Dornes

Concelho: Ferreira do Zezere

Descrição da Instalação: Posto de Transformação de 630 kVA, 15 000/400-231 V e instalação de utilização de aviário.

Técnico Responsável pela Exploração: MARIO MANUEL DA SILVA COSTA

Morada: Rua António Joaquim Araújo, nº16, 3Esq, TOMAR

Tel. Nº

Nº de Inscrição 9885

Vistoria realizada em 2006-07-06

Não está em condições de ser autorizada a exploração da instalação

- Está em condições de ser autorizada provisoriamente a exploração da instalação.....

- Cláusulas apresentadas em documento anexo.....

- Está em condições de ser autorizada a exploração definitiva da instalação.....

--
--
--
X


Projecto inicial

- A instalação está de acordo com o

Projecto rectificativo.....

--
X

Alfragide, 20 de Setembro de 2006


O técnico que efectuou a vistoria

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO



DIRECÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

Licença de Exploração
Instalação Eléctrica
Nota de cláusulas

X
--

SEN/DEE 271/14/11/73 Arqº 11356-1/7	Serviço Público ☐	Potência Instalada (kVA) 450	Comprimento linha (km) --
	Serviço Particular ☒ Tipo A		

Entidade Exploradora: ZÊZEROVO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AVÍCOLA DO ZÊZERE, LDA.

Contribuinte Nº 501686460

Morada: Rua do Alqueidão de Cima - Relvas, 2240518 - PAIO MENDES

Localização da Instalação

Lugar/Rua: Ribeira das Pontes

Freguesia: Dornes

Concelho: Ferreira do Zêzere

Descrição da Instalação: Grupo electrogénico de socorro com 450 kVA e 400-230V.

Técnico Responsável pela Exploração: MÁRIO MANUEL DA SILVA COSTA

Morada: Rua António Joaquim Araújo, nº16, 3º Esq, TOMAR

Tel. Nº

Nº de Inscrição 9885

Vistoria realizada em 19-11-2008

Não está em condições de ser autorizada a exploração da instalação

- Está em condições de ser autorizada provisoriamente a exploração da instalação.....

- Cláusulas apresentadas em documento anexo.....

- Está em condições de ser autorizada a exploração definitiva da instalação.....

--
--
--
X


Projecto inicial

- A instalação está de acordo com o

Projecto rectificativo.....

X
--

Alfragide, 13 de Fevereiro de 2009


O técnico que efectuou a vistoria

SIEMENS

Fábrica de Transformadores

Certificado de conformidade

Referência do óleo:

Óleo mineral isolante

Transformador nº:

20319

Ano de fabrico:

1982

ZÉZEUROU - RIBEIRA DAS PONTES

Óleo envolvido: ESSO UNIVOLT 52

O transformador foi cheio, na data de fabrico, com óleo mineral isolante, isento de PCB's

SIEMENS, SA
Sabugo, 03.01.05Manuela Sousa
Qualidade