Drenagem de condensados do lavador de gases do cobertura

Tampa grelhada D400

Caixa c/ válvula de seccionamento em FEAD (0.80x0.50m) h=0.60m

CV3 2.1
0.60x0.60m
h= 0.70 m
CT - 103.84
CF - 103.14

Tampa grelhada D400

Caixa c/ válvula de seccionamento em FEAD (0.80x0.50m) h=0.50m Tampa D400

ø 125 mm 0.70%

CV3 2.6
0.60x0.60m
h= 0.70 m
CT - 103.84
CF - 103.35

Tampa grelhada D400 Caixa de seccionamento em FEAD

ø 125 mm 0.70%

CV3 2.4
0.60x0.60m
h= 0.40 m
CT - 103.61
CF - 103.20

Tampa grelhada D400 Caixa de seccionamento em FEAD

ø 125 mm 0.70%

CV3 2.3
0.60x0.60m
h= 0.50 m
CT - 103.61
CF - 103.11

Caixa c/ válvula de seccionamento em FEAD (0.80x0.50m) h=0.50m Tampa D400

ø 125 mm 0.70%

CV3 2.2
Ø1.00 m
h= 1.00 m
CT - 103.84
CF - 102.74

ø 200 mm - 0.70%

Câmara de gradagem

CV3 2.1
Ø1.00 m
h= 1.00 m
CT - 103.84
CF - 102.47

ø 200 mm TV

Ligação ao tanque de resíduos

ø 200 mm TV

Drenagem para o piso inferior

ø 125 mm

ø 200 mm TV

ø 200 mm TV

ø 200 mm TV

Caleira para recolha das águas das lavagens

Caleira de recolha de águas

ø 110 mm 0.30%

CR 1.0
Ø1.00 m
h= 2.00 m
CT - 102.57
CF - 100.57

ø 200 mm TV

Caixa de retenção

Entrada para o piso -1 (lavagens)

CI2.0
0.50x0.50m
h= 0.50 m
CT - 104.45
CF - 103.95

ø 90 mm 1.00%

ø 110 mm 1.00%

Condensados MEC

ø 90 mm 1.00%

ø 90 mm 1.00%

ø 110 mm 1.00%

CI2.1
0.50x0.50m
h= 0.50 m
CT - 104.45
CF - 103.95

ø 110 mm 0.60%

CI2.2
0.50x0.50m
h= 0.50 m
CT - 104.45
CF - 103.95

ø 110 mm 1.00%

Tubagem no interior de ducto protegido por grelha em aço inox

Ø 160 mm h= 0.36m
Ø 90 mm h= 0.36m

PB1.0
Ø1.20 m
h= 1.40 m
CT - 104.70
CF - 103.10

Q=(1+1) x 9m³/h H=10 m.c.a.

Ø 75 mm h= 7.00m

CV3 3.1
0.50x0.50m
h= 0.90 m
CT - 103.70
CF - 103.20

ø 90 mm 1.00%

ø 90 mm 1.00%

ø 90 mm 1.00%

ø 160 mm

ø 160 mm

ø 160 mm