

Identificação e caracterização das fontes fixa de emissão

Fontes Fixas:

2 Chaminés (FF1 e FF2) - 2 Caldeiras (Model GS 230)

2 Chaminés (FF3 e FF4)- 2 Caldeiras (Model GS 80)

Regime de emissão esporádico

Código da Fonte	Código Interno	Origem da emissão	Caudal Médio Diário (Nm³)	Nº Horas/Ano de Funcionamento	Nº Dias/Ano de Funcionamento	Altura acima do nível do solo (m)	Área (m²)	Forma	Caudal Volúmico (m³N/h)	Velocidade de saída dos gases (m/s)	Temperatura de saída de Gases (°C)
FF1	FF1 Pav.1	Caldeira	410.000	4200	210	10	650	Circular	410.000	6.500	180.000
FF2	FF2 Pav.2	Caldeira	410.000	4200	210	10	650	Circular	410.000	6.500	180.000
FF3	FF3 Pav.1	Caldeira	142.000	4200	210	10	340	Circular	142.000	6.000	180.000
FF4	FF4 Pav.4	Caldeira	142.000	4200	210	10	340	Circular	142.000	6.000	180.000