

Substância / Mistura Perigosa	Fornecedor	Data da FDS Fabricante	Revisão da FDS Fabricante	Classificação segundo REG 1272/2008 (CLP)	Composição Componentes relevantes	Concentração %	Nº REACH	N.º CAS
Diverfoam active VT 70	Diversey	09/07/2019	05.5	Ox. Liq. 2 (H272) Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 1 (H410) Met. Corr. 1 (H290)	Peróxido de Hidrogénio	10-20%	01-2119485845-22	7722-84-1
					Ácido Acético	3-10%	01-2119475328-30	64-19-7
					Aminas,(alquil de côco)dimetil, N-óxidos	3-10%	01-2119489396-21	61788-90-7
					Ácido Paracético	1-3%	01-2119531330-56	79-21-0
Divosan EnduroPlus VS63	Diversey	09/07/2019	01.0	EUH031 Skin Corr. 1A (H314) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)	Alquil álcool alcoxilato	10-20%	-	120313-48-6
					Ácido cítrico	3-10%	-	77-92-9
					Alquil álcool alcoxilato	3-10%	-	111190-40-0
					Cumenossulfonato de sódio	3-10%	15763-76-5	15763-76-5
Bechlor WT 13%	RNM	08/07/2019	1	Aquatic Acute 1 Skin Corr 1A	Hiplocorito de Sódio	13,0%	01-2119488154-34-XXXX	7681-52-9
Alcosan VT10	Diversey	23/12/2017	06.01	Flam. Liq. 2 (H225) STOT SE 3 (H336) Eye Irrit. 2 (H319)	Propan-2-ol	20-30	01-2119457558-25	67-63-0
SpeedConc VL67	Diversey	09/07/2019	04.0	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Cloreto de didecildimetilamónio	3-10%	01-2119945987-15	7173-51-5
					Aminas,N-C12-18-alquiltrimetilenodi-, diacetatos	3-10%	-	-
					(metil-2-metoxietoxi)propanol	3-10%	01-2119450011-60	34590-94-8
					Etandiol	3-10%	01-2119456816-28	-
					Aminas,N-(alquil de côco) trimetilenodi-, acetatos	1-3%	-	107-21-1
Spectrus NX1100	Suez	09/04/2018	10.0	Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Irrit. 1 Aquatic Acute 1	2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol (bronopol)	5 - < 10%	-	52-51-7 200-143-0
					5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona e metol-4-isotiazolina-3-ona	2,5 - <3%	-	55965-84-9
					Nitrato de magnésio	< 5%	1-2119491164-38	10377-60-3 233-826-7

Substância / Mistura Perigosa	Fornecedor	Data da FDS Fabricante	Revisão da FDS Fabricante	Classificação segundo REG 1272/2008 (CLP)	Composição Componentes relevantes	Concentração %	Nº REACH	N.º CAS
Spectrus NX1164	Suez	25/02/2019	9.0	Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	Nitrato de magnésio	1 - < 5	01-2119491164-38	10377-60-3 233-826-7
					5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona e metol-4-isotiazolina-3-ona	1 - < 2,5	-	55965-84-9
					Nitrato cuprico	< 0,1 %	01-2119969290-34	3251-23-8 221-838-5
Spectrus NX1422	Suez	05/05/2018	8.4	Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	Cloreto de Alquildimetilbenzilamónio	10 - < 25	-	68242-85-1 270-325-2
					Etanol	1 - < 3	01-2119457610-43	64-17-5 200-578-6
Inibitor ZP8503	Suez	19/02/2018	9.1	Met. Corr. 1 Acute. Tox. 4 Skin. Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Stot Se 3 Aquatic Chronic 2	Ácido Gluconico	5 - < 10	01-2119454394-36	526-95-4 208-401-4
					Cloreto de Zinco	5 - < 10	01-2119472431-44	7646-85-7 231-592-0
					Ácido Hidrocloridrico	1 - < 10	01-2119484862-27	7647-01-0 231-595-7
					Ácido Fosfórico	< 10	01-2119485924-24	7664-38-2 231-633-2
					Ácido 2-Fosfono-1,2,4 Butanotricarboxilico	3 - < 5	01-2119436643-39	37971-36-1 253-733-5
					5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona e 2-metil-4-isotiazolina-3ona	0,0015 - < 0,06	-	-

Quadro 2 - Armazenamento e Utilização de Matérias Perigosas
Identificação de condições existentes

Substância / Mistura Perigosa	Consumo Anual (ton)	Estado Físico	Fornecimento à fábrica	Armazenamento			
				Forma de armazenamento	Quantidade Máxima armazenada	Local e Características	Medidas de prevenção / contenção existentes
Diverfoam active VT 70	0,085	Líquido	Barricas 20L	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,12 m3	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Divosan EnduroPlus VS63	4,034	Líquido	Barricas 20L	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,48 m3	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Bechlor WT 13%	15	Líquido	IBC 1000L	No pavimento, sobre bacia de retenção	4 m3	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Alcosan VT10	0,115	Líquido	Barricas 20L	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,2 m3	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
SpeedConc VL67	4,605	Líquido	IBC 1000L	No pavimento, sobre bacia de retenção	2 m3	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Spectrus NX1100	0,025	Líquido	Barricas 20 L	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,02 m3	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Spectrus NX1164	0,025	Líquido	Barricas 25 kgs	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,025 ton	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Spectrus NX1422	0,050	Líquido	Barricas 25 kgs	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,075 ton	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Inhibitor ZP8503	0,6	Líquido	Bidon 200 kgs	No pavimento, sobre bacia de retenção	0,5	Armazém de Produtos Químicos coberto e impermeabilizado, fechado e sujeito a controlo de acessos.	Não há trasfega de produto; Acondicionamento nas embalagens originais; Kit de derrames; Bacia de retenção
Divostar Quattro VC73	274	Líquido	Cisterna	Sobre o pavimento, em Reservatórios de Aço Inox (25+15 m3)	40 m3	Área de Cisternas e Reservatórios, não coberta, impermeabilizada, fechada e sujeita a controlo de acessos.	Trasfega realizada por operador especializado; Procedimento específico para controlo de derrames; Sob controlo, por sistema CCTV

Substância Preparação Perigosa	Actividade / Operação	Descrição do Cenário	Probabilidade	Quantidade	Perigosidade	Extensão	Qualidade do Meio	Valor Final	Gravidade	Valorização do Risco	
Diverfoam active VT 70	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da barrica ou incorrecto acondicionamento	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento/embalagem mal fechada	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Divosan EnduroPlus VS63	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da barrica ou incorrecto acondicionamento	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento/embalagem mal fechada	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Bechlor WT 13%	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da cuba ou mau estado da torneira	2	1	4	2	1	12	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento/embalagem mal fechada	3	1	4	2	1	12	3	9	Risco Moderado
Alcosan VT10	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da barrica ou incorrecto acondicionamento	2	1	3	1	1	9	2	4	Risco Baixo
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / queda da embalagem	3	1	3	1	1	9	2	6	Risco Moderado
SpeedConc VL67	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da cuba ou mau estado da torneira	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / queda da embalagem	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Spectrus NX1100	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da barrica ou incorrecto acondicionamento	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / queda da embalagem	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Spectrus NX1164	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da barrica ou incorrecto acondicionamento	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / queda da embalagem	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Spectrus NX1422	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura da barrica ou incorrecto acondicionamento	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / queda da embalagem	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Inhibitor ZP8503	Armazenamento	Ocorrência de um derrame por rotura do bidon ou incorrecto acondicionamento	2	1	4	1	1	11	3	6	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / queda da embalagem	3	1	4	1	1	11	3	9	Risco Moderado
Divostar Quattro VC73	Armazenamento	Ocorrência de derrame por rutura de reservatório ou procedimento de trasfega	3	2	3	4	1	13	3	9	Risco Moderado

Divulgar Quatro Vezes	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / dano nos circuitos de tubagens	2	2	3	4	1	13	3	6	Risco Moderado
Ácido Clorídrico	Armazenamento	Ocorrência de derrame por rutura de reservatório ou procedimento de trasfega	3	2	3	2	1	11	3	9	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / dano nos circuitos de tubagens	2	2	3	2	1	11	3	6	Risco Moderado
Amoníaco anidro	Armazenamento	Ocorrência de derrame por rutura de reservatório, procedimento de trasfega ou malfuncionamento do equipamento	3	1	4	2	2	13	3	9	Risco Moderado
	Utilização	Ocorrência de um derrame por incorrecto manuseamento / dano nos circuitos de tubagens	3	1	4	2	2	13	3	9	Risco Moderado

Risco de contaminação não significativo	1 - 5	Risco Baixo
	6 - 10	Risco Moderado
Risco de contaminação significativo	11 - 15	Risco Médio
	16 - 20	Risco Alto
	21 - 25	Risco Muito Alto