



SIMBOLOGIA

	- CABOS INSTALADOS EM BRACADEIRAS NA PAREDE
	- LÍCY TELECOMANDO DOS BLOCOS AUTÓNOMOS
	- ARMADURA ESTANQUE EQUIPADA COM LÂMPADA LED 30W 1500 mm
	- ARMADURA ESTANQUE EQUIPADA COM LÂMPADA LED 20W 1200 mm
	- LÂMPADA TIPO PLAFONIER EQUIPADA COM LÂMPADA LED 9W
	- PROJECTOR LED ESTANQUE, 100W, INSTALADO NA PAREDE A 6m DE ALTURA ORIENTADO A 45° PARA O PAVIMENTO
	- BOTÃO DE PRESSÃO SALIENTE ESTANQUE
	- CAIXA DE DERIVAÇÃO ESTANQUE PARA MONTAGEM SALIENTE
	- BLOCO AUTÓNOMO LED COM PICTOGRAMA "SAÍDA"
	- COMUTADOR DE ESCADA SALIENTE ESTANQUE
	- INTERRUPTOR UNIPOLAR SALIENTE ESTANQUE

02	Revisão geral.	RB	SA	Out. 2023
01	Revisão geral	RB	SA	Junho 2023
Revisão	Designação	Desenhou	Aprovou	Data
Fase	PROJETO DE EXECUÇÃO			
Projectou	Desenhou	Aprovou	Data	
José Botelho	Rui Serrano	Sofia Azevedo	Janeiro 2023	
Código do Ficheiro:	Contrato:	Escolas	1:150	
C871 -EEG-PE-E12-R2-	C871			

DGADR
DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REGADIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO CRATO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ILUMINAÇÃO DA NAVE
ILUMINAÇÃO INTERIOR

Desenho n.º **E12** Revisão **2**