



M1 leito de assentamento bem compactado. em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por brita de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm, envolvida em geotêxtil. Será de acordo com as instruções do fabricante finalmente escolhido

M2 Envolvimento da tubagem - areia de rio, brita ou material não argiloso devidamente cirandado, bem apertado entre a conduta e as paredes da vala (compactação igual ou superior a 95% do ensaio Proctor Modificado, por meios manuais ou mecânicos) - finos menos de 5% de elementos passados no peneiro #200 (0,074 mm) da ASTM. Não deverá conter elementos de dimensão superior a 2cm.

M3 Aterro da vala com solo selecionado, com material da própria vala ou de empréstimo, isento de pedras, torrões compactos e raízes, incluindo rega e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, bem apertadas entre a condutas e as paredes das valas, terá uma compactação igual ao solo circundante, com um tamanho de agregado menor que 32 mm.
para casos solo estradas, o valor de compactação deve ser de pelo menos 2.000 n/m2 com um tamanho de agregado menor que 32 mm. Será de acordo com as instruções do fabricante finalmente escolhido

M4 Material de enrocamento:
Blocos rochosos com diâmetro nominal compreendido entre
(80 = D0 = 120)
(180 = D50 = 220)
(230 = D100 = 260)

M5 Restauração do pacote de pavimento existente

vala escorada com placas metálicas deslizes (profundidade superior a 1,5 m): para a instalação de tubulações por meio de vala escorada, será utilizado um sistema de escoramento com placas metálicas deslizes. esse sistema permite a execução do escoramento sem a necessidade de entrada de pessoal na vala antes que esta esteja devidamente suportada, aumentando assim a segurança no trabalho.

		Designação de Projeto/empreitada EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALGARVE		Fase do Projeto Estado Geral: Anteprojeto		Formato / Impressão A1 / 1	
Aproximação AXA Escala: 1:1000 Data: 2010-05-06 Autor:		Especialidade:		Projeto: Novo Verificação: Novo Alteração: Novo Revisão: Novo		Folha: 1 Total: 2	
TÍTULO CONTRUÇÃO CIVIL				Escala:			
TÍTULO CONDUITA DE SALMOURA TROÇO TERRESTRE (ON SHORE), SEQUEDES				Escala: Nº Desenho AXA PG-02-0001 Nº Folha: 1/25 1DE 1			

AL-INN-2310-CW-DWG-00003_01.1_PR-22847-CC_SECCIONES SAL