NOTAS:

1. A TUBAGEM DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEVERÁ SER DE POLIETILENO, DEVENDO SER DE PEAD – PE 100 SDR11 (PN16) PARA DN≤90 E DE PEAD – PE 100 SDR17 (PN10) PARA DN>90;
2. PICAGEM DAS CONDUTAS PARA OS MARCOS DE INCÊNDIO, DN110;
3. PICAGEM DAS CONDUTAS PARA REGA: PEAD DN75;
3. PICAGEM DAS CONDUTAS PARA BEBEDOUROS: PEAD DN32;
4. A COTA DE AFASTAMENTO RELATIVAMENTE AOS EDIFÍCIOS DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE 90 CM;
5. EM TODAS AS TRAVESSIAS DE ARRUAMENTOS COM TRÁFEGO OS TUBOS DE PEAD DEVEM SER ENCAMISADOS EM TUDOS DE PVC COM DIÂMETRO ADEQUADO À TRAVESSIA EM CAUSA;
6. AS LIGAÇÕES À REDE EXISTENTE/PROJETADA FORAM REPRESENTADAS TENDO COMO REFERÊNCIA OS CADASTROS DISPONIBILIZADOS, PELO QUE A RESPETIVA LOCALIZAÇÃO PODE NÃO CORRESPONDER EXATAMENTE À REALIDADE, SENDO NECESSÁRIA A SUA VALIDAÇÃO E AJUSTE EM OBRA;
7. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE DESENHO DEVERÃO SER CONFIRMADAS OU CORRIGIDAS DE ACORDO COM INFORMAÇÃO A RECOLHER EM FASES SEGUINTES DO PROJETO.

LEGENDA:

REDE DE ABASTECIMENTO

- CONDUTA DISTRIBUIDORA
- RAMAL PREDIAL
- VALVULA DE SECCIONAMENTO
- MARCO DE ÁGUA
- BI DE SINISTRO
- EXTREMO DE REDE

REDE DE ABASTECIMENTO (A ELIMINAR)

- CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO
- JUNTA CEGA

REDE DE ABASTECIMENTO (A EXECUTAR)

- CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA CONSUMO
- CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE REGA
- PROTEÇÃO MECÂNICA ATRAVESSAMENTO
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VENTOSA
- DESCARGA DE FUNDO
- CONTADOR
- VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
- MARCO DE INCÊNDIO
- RAMAL DE LIGAÇÃO
- JUNTA CEGA
- CONTADOR DE REGA
- BEBEDOURO

NOTA:

- COTA DE IMPLANTAÇÃO

29.366

- LIMITE ÁREA DA PROPRIEDADE

Revisão	Descrição	Data
00 . A	Emissão Inicial do Desenho.	2026/03

Proprietário / Promotor — Owner / Promoter

Arquitectura / Coordenação — Architecture / Coordination

Projetos de Especialidades — Engineering Projects

Proprietário / Promotor — Owner / Promoter

JARDINS DE SACAVÉM

Título do Projecto — Project Title

CLARISSAS

Localização — Location

QUARTEL DE SACAVÉM - LOURES

Disciplina — Discipline

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Fase — Stage

PROJETO DE EXECUÇÃO

Título — Drawing Name

TRAÇADO PROPOSTO.
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO (FOLHA 1/2)

Colaboração — Team: Manuel Pera Fernandes, eng.º (24763A); Paulo Ferreira, eng.º (17516B)

Código — Code: 9 - 4 3 6 - H O U - L R S

Ficheiro — File: RAG-PE.0.302.05_06-000A

Alterado por — Last Change

Data — Date: MARÇO 2026

Escala — Scale: 1:500

Número do Desenho — Drawing number: RAG - P E . 0 . 3 0 2 . 0 5 . 0 A

Rev. — C.Int.

Disciplina — Fase — Origem — Numero — Folha

Autor do Projecto: Paulo Ferreira, Eng.º (OE: 45168)

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer fim a não ser o aqui indicado.
Este desenho foi desenvolvido com versões do software AUTOCAD® devidamente licenciadas de acordo com o "Contrato de Licença de Software Autodesk" da Autodesk, Inc.®

ISO A1 (841.00 x 594.00 mm) Escala: 1:500 Data de impressão: 02/03/2026 Hora de impressão: 10:03:12 Utilizador: Ana Sofia Rodrigues

Autocad 2026 (Education Version) Ficheiro: RAG-PE.0.302.05_06-000A.dwg