LEGENDA:

REDE DE ABASTECIMENTO

- CONDUTA DISTRIBUIDORA
- RAMAL PREDIAL
- VALVULA DE SECCIONAMENTO
- MARCO DE ÁGUA
- BI DE SINISTRO
- EXTREMO DE REDE

REDE DE ABASTECIMENTO (A ELIMINAR)

- CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO
- JUNTA CEGA

REDE DE ABASTECIMENTO (A EXECUTAR)

- CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA CONSUMO
- CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE REGA
- PROTEÇÃO MECÂNICA ATRAVESSAMENTO
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VENTOSA
- DESCARGA DE FUNDO
- CONTADOR
- VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
- MARCO DE INCÊNDIO
- RAMAL DE LIGAÇÃO
- JUNTA CEGA
- CONTADOR DE REGA
- BEBEDOURO

NOTA:

29.366 – COTA DE IMPLANTAÇÃO

NOTAS:

1. A TUBAGEM DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEVERÁ SER DE POLIETILENO, DEVENDO SER DE PEAD – PE 100 SDR11 (PN16) PARA DN≤90 E DE PEAD – PE 100 SDR17 (PN10) PARA DN>90;
2. PICAGEM DAS CONDUTAS PARA OS MARCOS DE INCÊNDIO, DN110;
3. PICAGEM DAS CONDUTAS PARA REGA: PEAD DN75;
4. PICAGEM DAS CONDUTAS PARA BEBEDOUROS: PEAD DN32;
5. A COTA DE AFASTAMENTO RELATIVAMENTE AOS EDIFÍCIOS DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE 90 CM;
6. EM TODAS AS TRAVESSIAS DE ARRUAMENTOS COM TRÁFEGO OS TUBOS DE PEAD DEVEM SER ENCAMISADOS EM TUDOS DE PVC COM DIÂMETRO ADEQUADO À TRAVESSIA EM CAUSA;
7. AS LIGAÇÕES À REDE EXISTENTE/PROJETADA FORAM REPRESENTADAS TENDO COMO REFERÊNCIA OS CADASTROS DISPONIBILIZADOS, PELO QUE A RESPETIVA LOCALIZAÇÃO PODE NÃO CORRESPONDER EXATAMENTE À REALIDADE, SENDO NECESSÁRIA A SUA VALIDAÇÃO E AJUSTE EM OBRA;
8. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE DESENHO DEVERÃO SER CONFIRMADAS OU CORRIGIDAS DE ACORDO COM INFORMAÇÃO A RECOLHER EM FASES SEGUINTES DO PROJETO.

– LIMITE ÁREA DA PROPRIEDADE

Revisão	Descrição	Data
00 . A	Emissão Inicial do Desenho.	2026/03

Proprietário / Promotor — Owner / Promoter

Arquitectura / Coordenação — Architecture / Coordination

SARAIVA+ ASSOCIADOS

Projetos de Especialidades — Engineering Projects

PROFICO CONSULTORES DE ENGENHARIA

Proprietário / Promotor — Owner / Promoter
JARDINS DE SACAVÉM

Título do Projecto — Project Title
CLARISSAS

Localização — Location
QUARTEL DE SACAVÉM - LOURES

Disciplina — Discipline
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Fase — Stage
PROJETO DE EXECUÇÃO

Título — Drawing Name
TRAÇADO PROPOSTO.
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO (FOLHA 2/2)

Colaboração — Team
Manuel Pera Fernandes, eng.º (24763A)
Paulo Ferreira, eng.º (7168B)

Código — Code
9 - 4 3 6 - H O U - L R S

Ficheiro — File
RAG.-PE.0.302.05_06-000A

Alterado por — Last Change
lima - 02/03/2026

Data — Date
MARÇO 2026

Escala — Scale
1:500

Número do Desenho — Drawing number
RAG - PE.0.302.06.0.A

Disciplina | Fase | Grupo | Numero | Folha | Rev. | C.Int.

Autor do Projecto: Paulo Ferreira, Eng.º (OE: 45168)

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer fim a não ser o aqui indicado.
Este desenho foi desenvolvido com versões do software AUTOCAD devidamente licenciadas de acordo com o "Contrato de Licença de Software Autodesk" da Autodesk, Inc.®

ISO A1