

De: [Acordos Comercial](#)
Para: horacio@gerawatt.com; ; "Henrique Rodrigues INSUN"; "Miguel Lobo LSbp"; eleao@insun.pt; "Ana Pires"; "Afonso Coelho LSbp"; "Marco Almeida"
Cc: [Bruno Marcalo Nunes](#); [Matos Fernandes](#); [Paula Pinto](#)
Assunto: FW: Acordo 4 - Centro Electroprodutor com 220MVA - Subestação de Castelo Branco: Traçado Preliminar da Linha com implantação dos Apoios - Questões a esclarecer
Data: 27 de janeiro de 2022 20:07:30
Anexos: [Notificação de alteração de dados de contacto REN - Acordo 4 \(102 KB\).msg](#)
Prioridade Alta

Caros Senhores.

Antes de mais, apresentamos o nosso sincero pedido de desculpas pela demora na resposta a este vosso pedido de informação.

Relativamente ao Acordo 4, CF Beira 220 MVA, vimos por este meio enviar a seguinte informação:

A. Proposta de solução do ponto de ligação na Subestação de Castelo Branco:

1. Construção do P232;
2. Construção de um novo apoio de linha dupla no alinhamento dos futuros painéis P212 e P222;
3. Ripagem da Linha CAST.BRANCO-FERRO 2/FATELA (LCC.FE2-FTL), a 220kV, para o novo apoio de linha dupla referido em "2" e ligação ao P232;
4. Ripagem da Linha CAST.BRANCO-FERRO 1/FATELA (LCC.FE1-FTL), a 220kV, do terno direito para o esquerdo do apoio APD 001 LCC.FE1 001 LCC.FE2 e ligação ao P242;
5. Ligação do troço final da linha do promotor ao terno direito do apoio APD 001 LCC.FE1 001 LCC.FE2;
6. Ligação da linha do promotor ao P252.

O painel a disponibilizar ao promotor será assim o P252 com as seguintes coordenadas (ETRS89-TM06):

M = 49570,3281

P = 17984,3434

- O link do "wettransfer" abaixo indicado contem a planta com a localização da SE de Castelo Branco incluindo os cones de entrada das linhas, o esquema unifilar da referida Subestação, bem como a nuvem de pontos das linhas REN que possam interferir no projeto.

B. Especificações técnicas para projeto de linhas

- Segue igualmente no link do "wettransfer" as especificações técnicas de projeto de linhas a ter em consideração no projeto da linha da CF Beira até SE Castelo Branco.

C. Especificações técnicas para estudos de ambiente

- As informações de base para a elaboração de estudos de ambiente estão sistematizadas e disponíveis para download no Site da REN no link abaixo indicado e na "ET-0011_Monitorização do Ambiente Sonoro" que segue igualmente no link do "wettransfer":
 - o https://www.ren.pt/pt-PT/sustentabilidade/protecao_ambiental/politica_ambiental/avaliacao_ambiental/_avaliacao_de_projectos

Link do wettransfer: <https://we.tl/t-lZ43qm8iG9>

As especificações a ter em conta nas **Servidões** serão enviadas posteriormente.

Aproveitamos esta correspondência para propor a V. Exas uma **reunião** com o propósito de responder a eventuais questões adicionais decorrentes deste email, bem como de nos darmos a conhecer pessoalmente, na sequência da notificação que fizemos no dia 18/01/22, que anexamos.

Assim, se estiverem de acordo, sugerimos duas datas/horas possíveis para tal reunião, via Teams:

- 04/fev, das 10h00 às 11h00
- 07/fev, das 14h30 às 15h30

Agradecemos que, caso estejam interessados e disponíveis, nos indiquem qual das datas preferem, em resposta a este email.

Ao dispor para o esclarecimento de alguma questão adicional.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Serviços de Energia

KB

MODELO DE ACORDO

(alínea b), do n.º 2 do art.º 5.º-A e artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual versão)

Ao abrigo e nos termos do disposto na alínea b), do n.º 2 do art.º 5.º-A, do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua atual versão, a Concessionária da Atividade de Transporte de Eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e Operador da Rede Nacional de Transporte (“ORT”), na sequência de pedido do Requerente, celebra o presente Acordo com assunção por aquele dos encargos decorrentes da construção ou reforço da rede para a receção da energia produzida Centro Electroprodutor a partir de tecnologia solar fotovoltaica, nos termos e com as características seguintes:

Requerente	
Nome:	IGNICHOICE RENEWABLE ENERGY V, UNIPessoal LDA.
Morada:	Rua Castilho, n.º 50, Lisboa
Código Postal:	1250-071 Lisboa
NIF/NIPC:	515 143 162

Características do Ponto de Receção
Potência de Ligação do Centro Electroprodutor (MVA): 220
Nível de Tensão (kV): 220
Subestação: Castelo Branco
Notas:
1. O ponto de ligação da instalação de produção deve situar-se na área de influência da subestação de interligação, a uma distância máxima que, permita a ligação em condições técnicas regulamentares e genericamente no nível de tensão indicado.

Observações do Operador da Rede Nacional de Transporte
1. As condições técnicas de ligação serão acordadas entre o ORT e o Requerente.
2. O centro electroprodutor deve observar os requisitos técnicos definidos na regulamentação aplicável, em particular tendo em consideração o Regulamento n.º 2016/631 da Comissão Europeia, de 14 de abril de 2016, que estabelece um código de rede relativo a requisitos da ligação de geradores de eletricidade à rede, na Portaria n.º 73/2020, de 16 de março, que estabelece os requisitos não exaustivos para ligação dos módulos geradores à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e na Portaria n.º 596/2010 de 30 de julho, que aprova os regulamentos da Rede de Transporte e da Rede de Distribuição em Portugal continental, ou outra que venha a ser publicada.

tn 1.9

X

15B²

2. Desde que legalmente admissível, as Partes obrigam-se a praticar todos os atos e a celebrar todos os acordos que se mostrem necessários para atingir o mesmo resultado que seria alcançado com a parte declarada inválida, para tornarem possível o integral cumprimento do objeto do Acordo.

Cláusula 17.ª

(Lei e Foro)

O presente Acordo está sujeito à Lei Portuguesa e quaisquer litígios relativos à sua interpretação, validade e execução serão dirimidos pelo foro da Comarca de Lisboa.

Pela REN



Nome: **Rodrigo Costa**

Cargo: Presidente do Conselho de Administração



Nome: **João Faria Conceição**

Cargo: Administrador

Data: 15.04.2021

Pelo Requerente



Nome: **Miguel Ricardo Fernandes Lopes Lobo**

Cargo: Gerente

Data: 30.03.2021