



NOTAS GERAIS

- Todas as cotes deverão ser verificadas em obra e no projeto de Arquitetura;
- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no presente projeto, a mesma deverá de imediato ser comunicada por escrito para o projetista;
- Este desenho carece de consulta e análise de outras peças do projeto;
- Deverão ser verificadas em obra todas as condições ambientais no projeto;
- Todas as armaduras e espalmas devem ser executadas de acordo com o REBAP, salvo indicação explícita em contrário, neste Desenho ou outra peça do Projeto;
- Colocar batida de regularização com 0,05m de espessura em todos os elementos em contato com o terreno;
- Ver fundações e passe-muro do reservatório no Projeto de Instalações Hidráulicas;
- As dimensões apresentam-se em metros, salvo indicação em contrário.

ATERRO COM CAPACIDADE AO CARREGAMENTO

- As zonas em aterro onde estão previstos carregamentos devem ser realizadas por forma a possuírem uma tensão admissível mínima de 150kPa
- Para cumprir o requisito da tensão admissível, devem ser executados com ensaios apropriados e devidamente compactados, com um mínimo de 95% referente ao ensaio Proctor Modificado
- Para garantir condições de fundação adequadas, deve assegurar-se que estes sejam devidamente compactados para além dos habituais métodos de controlo da compactação – com medição de teor em água e de grau de compactação referido ao ensaio Proctor Modificado – a qualidade dos aterros deve ser verificada através de ensaios de campo in place (NF P94-117-1), nas seguintes condições:

$$E_{v2} \geq 60 \text{ MPa e } E_{v2} / E_{v1} \leq 2,2$$

Desenho Nº	Revisão
EX-EST-DWG-301	1

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido, total ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.