

Nome do Projeto:		T2025-0064 Linha Aérea 30 kV de Torres Novas			
Local:		Torres Novas, Portugal		Revisão:	02
Documento:		Anexo A.6 - Elementos Gerais da Linha		Data:	06/02/2026

Dados da Linha

Tensão Nominal (kV)	30
Nº de Circuitos	1
Nº de Condutores por Fase	1
Nº de fases	3
Tipo de Cabo	ACSR 50
Secção Nominal (mm²)	49,5

ELEMENTOS GERAIS									
Apoio			Ângulo Topográfico	Vão [m]	Distância à origem [m]	Coordenadas			Amortecedores
Nº do Apoio	Tipo de Apoio	Tipo de Armação				Meridiano [m]	Perpendicular [m]	Cota [m]	
AP (exist)	-	HRFSC80	-	40,82	0,00	-	-	-	*
1	16M2750	GAN80	-	92,05	40,82	-30111.565	-19145.506	70.467	*
2	18M600	GAN80	-	116,36	132,88	-30189.132	-19095.937	69.008	*
3	20M1200	GAN80	14,95	156,22	249,24	-30287.180	-19033.280	71.437	*
4	20M5000	GAN80	47,07	34,44	405,46	-30395.803	-18921.002	75.321	*
5	16M1200	HRFSC80	-		439,89	-30396.820	-18886.580	77.348	*

*A quantidade deverá ser determinada pelo fornecedor