



CX1 CX5 - Caixas de visita existentes a levantar para a nova cota de projeto,
CX2 CX6 e colocação de tampas e aros com vedação hidráulica em ferro fundido, classe D400
CX4

→ - Tubagem de águas residuais, em PP corrugado SN8 DNØ250mm e Dint. min.=Ø209mm da "Politejo", ou equivalente

☐ - Caixa nova, de secção quadrada, de ramal de ligação, para águas residuais

- Caixa de secção circular para águas residuais

— - - - - Tubagem de abastecimento de água em PEAD PN 10, Ø63mm

 - Válvula de seccionamento de cunha elástica

— — — — — Recobrimento com betão para protecção das tubagens existentes de telecomunicações (Betão min. C12/15) Largura 0,50 e espessura 0,30

R00	2018-11-16	Emissão Inicial		J. Cardoso	C. Perreiras
Revisão	Data	Designação		Projeto	Desenhou
Cliente					



Coordenação



Morada Av. Dr. João Canavarro, 305 - 2º SL2
4480-668 Vila do Conde
Telefone (+351) 252 248 290
Mail sincrono@sincrono.pt
Website www.sincrono.pt

Inst. Elétricas, Segurança e Telecom

Vias, Estruturas e Hidráulicas

Arquitetura



Projeto

"Fábrica de Cerveja e Refrigerantes - Carpa 5"
Quinta da Mafarra
Várzea - Santarém

Especialidade

Vias de Comunicação, Estruturas e Hidráulicas

Título

Planta Geral de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais

Face

Escala 1/200

Data

Novembre 2018

Desenho N°

DES.P2018037.000.VIA.IH.01.001.PRE.00