


NOTA
No dimensionamento de fundações foi considerada uma tensão de contacto admissível de 150 kPa no "Silte arenoso, com concreções carbonatadas e calhaus calcários". Este valor deverá ser confirmado em obra, e caso seja inferior as fundações deverão ser redimensionadas e sujeitas a aprovação pela fiscalização.

L= Dimensão da abertura em planta

Esc: S/Escala



		Designação de Projeto/ Empresa EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALGARVE		Fase do projeto Projeto		Formato / Impressão A1 / 1:1	
Aprovação ASA (Assinatura) _____ Data: _____		Assinatura do Cliente _____ Data: _____		Verificado Nome: Francisco Murto Assinatura: _____ Data: _____		Aprovado Nome: Francisco Murto Assinatura: _____ Data: _____	
CONSTRUÇÃO CIVIL							

 ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Título CAIXA DE LIGAÇÃO SMAAA. ARMADURAS. PLANTA - SECÇÕES PORMENORES - BETÃO ARMADO	AL-IRN-3320-CN-DRG-00002	Escalas 1/50; S/Escala	N.º Desenho Adj. PR-22897-CC
			N.º Folha 1 DE 1	Substitui des. n.º Substituído por des. n.º