

INFORME DE
SERVICIO

Instalación	Cliente	FIMA - OLA PRODUTOS ALIMENTARES, SA
	Instalación	Fima Ola

Información del Evento	Event ID	1373194	Ejecutado por	INNIO
	Service Request	1811067	Técnico	Antonio Mendes Martinho
	Task	N/A		
	Descripción del evento			Preservación M1

Información del motor	Tipo de motor	420	Fecha de puesta en servicio	2017-11-07	Horas de funcionamiento	22.890
	Numero J	V249	Fin de garantía	N/A	Arranques	2.540
	Numero de la unidad	1326920	Motor listo para arrancar	☒	Energía	32.280,2MWh
	Numero del motor	1326910	Motor listo para arrancar desde	25.03.2025 08:23		

Tabla de contenido

Resumen..... 3

Ámbito de trabajo..... 4

Parts Scope..... 6

Hoja de tiempo..... 7

Seguimiento del tiempo..... 7

Lista de verificación de seguridad y salud..... 8

Seguimiento del tiempo

Date of first time entry	26.03.2025	Date of last time entry	26.03.2025
--------------------------	------------	-------------------------	------------

Viajar: 02:30h

Tiempo: 07:00h

Tiempo total: 09:30h

Preparacion: 00:00h

Espera: 00:00h

Total distance: 180km

Ningún cliente disponible para firmar

Nombre del cliente

Ningún cliente disponible

Nombre técnico

Antonio Mendes Martinho

Los tiempos de viaje serán facturados de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio. Los ratios de facturación serán cargados en intervalos de 30 minutos.



Resumen

Resumen

Notas

pictures



Ámbito de trabajo

Actividades		2 / 2 Terminada
Descripción	Terminada	
Conservación de la máquina según TA 1000-0004	☒	
INSPECT: Cámara de combustión	☒	

Ámbito de trabajo 1 / 2

Conservación de la máquina según TA 1000-0004

Completed

Ámbito de trabajo 2 / 2

INSPECT: Cámara de combustión

Completed



Parts Scope

Parts0 parts		
Part Number	Quantity	Unit of Measure



Hoja de tiempo

Seguimiento del tiempo

Antonio Mendes Martinho					4 entradas de tiempo
Fecha intervención	Tiempo	Categoría	Observación	Duración	
2025-03-26	07:30 – 08:00	Duración viaje	Desplazamiento	00:30 h	
2025-03-26	08:00 – 12:30	Tiempo trabajado	Beroscopiar todos cilindros pulvorizar com aceite todos cilindros descargar circuito de arrefecimento do motor fazer um varrido con nitrogenio moto	04:30 h	
2025-03-26	13:30 – 16:00	Tiempo trabajado	Beroscopiar todos cilindros pulvorizar com aceite todos cilindros descargar circuito de arrefecimento do motor fazer um varrido con nitrogenio moto	02:30 h	
2025-03-26	16:00 – 18:00	Duración viaje	Desplazamiento	02:00 h	
Viajar: 02:30h Tiempo: 07:00h Preparacion: 00:00h Espera: 00:00h Tiempo total: 09:30h Total distance: 180km					



Lista de verificación de seguridad y salud

Comment	
-	

Completion Status		Not completed
Label		Checked



INFORME DE
SERVICIO

Instalación	Cliente	FIMA - OLA PRODUTOS ALIMENTARES, SA
	Instalación	Fima Ola

Información del Evento	Event ID	1373195	Ejecutado por	INNIO
	Service Request	1811069	Técnico	Antonio Mendes Martinho
	Task	N/A		
	Descripción del evento			Preservación M2

Información del motor	Tipo de motor	612	Fecha de puesta en servicio	2017-11-08	Horas de funcionamiento	26.275
	Numero J	V250	Fin de garantía	N/A	Arranques	1.100
	Numero de la unidad	1326958	Motor listo para arrancar	☒	Energía	48.914MWh
	Numero del motor	1326957	Motor listo para arrancar desde	25.03.2025 10:51		

Tabla de contenido

Resumen.....	3
Ámbito de trabajo.....	4
Parts Scope.....	6
Hoja de tiempo.....	7
Seguimiento del tiempo.....	7
Lista de verificación de seguridad y salud.....	8



Seguimiento del tiempo

Date of first time entry	24.03.2025	Date of last time entry	25.03.2025
--------------------------	------------	-------------------------	------------

Viajar: 03:00h

Tiempo: 08:30h

Tiempo total: 11:30h

Preparacion: 00:00h

Espera: 00:00h

Total distance: 195km

Ningún cliente disponible para firmar

Nombre del cliente

Ningún cliente disponible

Nombre técnico

Antonio Mendes Martinho

Los tiempos de viaje serán facturados de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio. Los ratios de facturación serán cargados en intervalos de 30 minutos.



Resumen

Resumen

Notas

212728119 - 01/04/2025, 08:16: Beroscopiar todos cilindros
pulvorizar com aceite todos cilindros
descargar circuito de arrefeciimento do motor
fazer um varrido con nitrojenio motor
Limpar circuito HD com nitrojenio do intercooler
Limpar circuito LD com nitrojenio do intercooler
Personizar com nitrojenio cicuitos motor e intercooler a 0,3 bar

pictures



Ámbito de trabajo

Actividades		2 / 2 Terminada
Descripción	Terminada	
Conservación de la máquina según TA 1000-0004	☒	
INSPECT: Cámara de combustión	☒	

Ámbito de trabajo 1 / 2

Conservación de la máquina según TA 1000-0004

Completed

Ámbito de trabajo 2 / 2

INSPECT: Cámara de combustión

Completed

Event ID

Event Name

Instalación

Fecha creación reporte

Código QR al motor

1373195

Preservación M2

Fima Ola

01.04.2025 10:53 BST



5 | 8

Parts Scope

Parts0 parts		
Part Number	Quantity	Unit of Measure



Hoja de tiempo

Seguimiento del tiempo

Antonio Mendes Martinho					5 entradas de tiempo
Fecha intervención	Tiempo	Categoría	Observaci n	Duración	
2025-03-24	18:00 – 20:00	Duración viaje	Desplasmiento	02:00 h	
2025-03-25	07:30 – 08:00	Duración viaje	Desplasmiento	00:30 h	
2025-03-25	08:00 – 12:30	Tiempo trabajado	Beroscopiar todos cilindros pulverizar com aceite todos cilindros descarregar circuito de arrefeciimento do motor fazer um varrido con nitrogenio moto	04:30 h	
2025-03-25	13:30 – 17:30	Tiempo trabajado	Beroscopiar todos cilindros pulverizar com aceite todos cilindros descarregar circuito de arrefeciimento do motor fazer um varrido con nitrogenio moto	04:00 h	
2025-03-25	17:30 – 18:00	Duración viaje	Desplsamiento	00:30 h	

Viajar: 03:00h

Tiempo: 08:30h

Preparacion: 00:00h

Espera: 00:00h

Tiempo total: 11:30h

Total distance: 195km



Lista de verificación de seguridad y salud

Comment	
-	

Completion Status		Not completed
Label		Checked

