



1 Este disjuntor será encravado com o disjuntor de chegada da Central Fotovoltaica Terrestre por forma a que apenas um deles esteja em serviço.

Revisão	Designação	Desenhou	Aprovou	Data
Fase				
PROJETO DE EXECUÇÃO				
Projetou	Desenhou	Aprovou	Data	
José Botelho	Rui Serrano	Sofia Azevedo	Janeiro 2023	
Código do Ficheiro:	Contrato:	Escalas	--	
C871-EEG-PE-E01-RO-Es	C871			

DGADR
DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REGADIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO CRATO

**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 REDE DE MÉDIA TENSÃO
 ESQUEMA GERAL UNIFILAR**



Desenho n.º **E01** Revisão **0**

C871-EEG-PE-E01-RO-Es-GEN. GERAL UNIFILAR.DWG