

DESIGNAÇÃO TAMPAS PARA CÂMARAS ENTERRADAS E SEMI-ENTERRADAS		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET- MCC 147
CONSTRUÇÃO CIVIL		

- 1.1** Serão usados vários tipos de tampas consoante as aplicações e as funções. Os tipos serão os indicados no Projecto.
- 1.2** As tampas de betão serão feitas com o mesmo betão e armaduras dos tubos conforme os desenhos .
- 1.3** As tampas em PRV, aço protegido, alumínio, para cobertura de vãos sem cargas, serão construídas de forma a resistir uma sobrecarga mínima de 1,5 kN/m2, ou a uma sobrecarga concentrada mínima de 2 kN, conforme mais desfavorável.
- 1.4** As tampas de ferro fundido serão em ferro fundido dúctil, das classes indicadas no Projecto, ou, na sua omissão, apropriadas de acordo com a norma NP EN 124.
- 1.5** As tampas das câmaras de visita e câmaras similares serão em geral de ferro fundido. Em zonas especiais do Projecto, devidamente identificadas, poderão ser aplicadas tampas estanques do tipo "Pametanche" da "Pont-a Mousson", ou equivalente, ou ainda de tipo especial conforme as exigências particulares do Projecto.
- 1.6** Todas as tampas, nomeadamente, as situadas em zonas públicas ou zonas privadas não vedadas, deverão ter um fecho de segurança.
- 1.7** Todas as tampas deverão ser marcadas com a classe de resistência.
- 1.8** As tampas em ferro fundido serão personalizadas com o logotipo fundido na face aparente da tampa. Com a consignação será facultado desenho da tampa pelo dono de obra.
- 1.9** Todas as demais tampas, independentemente do seu material, situadas em zonas públicas ou zonas privadas não vedadas, deverão possuir a identificação semelhante à acima requerida; a menos que se situem num órgão inequivocamente e claramente identificado situação a decidir descriconariamente pela fiscalização.