

|                                                                                     |  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| <b>DESIGNAÇÃO</b><br><b>GRELHAS PARA CÂMARAS, SUMIDOUROS E CALEIRAS DE DRENAGEM</b> |  | <b>ESPECIFICAÇÃO<br/>TÉCNICA</b><br><br><b>ET- MCC 148</b> |
| <b>CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                             |  |                                                            |

## **1. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 1.1** As grelhas para as câmaras de visita e caleiras de drenagem serão em ferro fundido, aço ou betão armado, conforme as indicações do Projecto. Deverão ser da classe adequada de acordo com a NP EN 124, consoante o respectivo local de aplicação.
- 1.2** As grelhas transversais em estradas nacionais serão no mínimo da classe E 600, e ter fecho adequado que impeça o saltamento.