

CERTIFICADO Nº 0373/2020

RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 8731/L

(Decreto-Lei nº90/2010, de 22 de julho)

PROPRIETÁRIO: FIT-FOMENTO DA INDUSTRIA DO TOMATE, SA

UTILIZADOR: FIT-FOMENTO DA INDUSTRIA DO TOMATE, SA

LOCAL DA INSTALAÇÃO: HERDADE DA PERNADA

FREGUESIA: ÁGUAS DE MOURA

CONCELHO: PALMELA

DISTRITO: SETÚBAL

## CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

CONSTRUTOR: LUIS GONÇALVES &amp; IRMÃO, LDA

PAÍS: PORTUGAL

TIPO ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR

MODELO: LG 300/14

Nº DE FABRICO: 1779/84

ANO DE FABRICO: 1984

|          | Fluido             | Vol.(L)/DN | PS(bar) | TM/Tm(°C) | Combust.    | Vaporiz.(Kg/h) | Sup.(m2) | Pot.(KW) |
|----------|--------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|
| Camara 1 | AGUA/VAPOR DE ÁGUA | 23950      | 13,72   | 197/0     | GÁS NATURAL | 12000          | 300      |          |
| Camara 2 |                    |            |         |           |             |                |          |          |

Inspeção técnica realizada em: 2019-06-18

Organismo de Inspeção: BV RINAVE

Relatório: 19.L...3539

Prova de pressão realizada em: 2019-06-18

Organismo de Inspeção: BV RINAVE

Relatório: 19.L...3540

## Observações:

## Condições:

Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências. Uma vez que o GV irá funcionar a gás natural, então a instalação da rede de gás e a montagem dos equipamentos de queima, devem cumprir com o Decreto-lei n.º 97/2017, de acordo com o previsto no número 7.12 do Despacho n.º 22332/2001.

Validade: 2024-06-18

Assinatura ao abrigo de  
subdelegação de poderes -  
Despacho Nº7890/2017, de 7 de  
agosto, publicado no Diário da  
República, 2ª Série, nº174, de 8 de  
setembro de 2017

Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ

O pedido de renovação da autorização de funcionamento do ESP deve ser efetuado até ao limite de 60 dias antes do termo do prazo de validade deste certificado.