

Número Ordem do documento: AN3.02

Descrição de cada ponto de descarga nas águas de superfície

Ponto de descarga - EH1

A descarga das águas residuais tratadas da lagoa de decantação até à linha de água (**Ribeira da Raia**) é realizada da seguinte forma:

- a) Descarga para canal em betão através de colector de 0.7 m;
- b) Medição de caudal existente no canal em betão;
- c) Adição de hipoclorito para a desinfecção da água tratada;
- d) Drenagem até à linha de água através de um colector em **betão** de diâmetro **700 mm** e com um comprimento total de **300 m**;
- e) Descarga na linha de água através de uma **boca de lobo**.