

De: <geral.adnorte@adp.pt>

Date: terça, 8/10/2019 à(s) 09:42

Subject: Re: Ligação coletor águas residuais

To: José Dinis Morais <dinis.morais@gmail.com>

Ex.º Senhor Engenheiro:

Analizada a situação exposta, informamos que já existe uma caixa de visita no início do arruamento que dá acesso à ETAR, com a profundidade de 1,30m, de um troço de intercetor gravítico diâmetro 400 mm, que conduz os efluentes provenientes de uma conduta elevatória de águas residuais, onde poderá ser efetuada a ligação pretendida desde que os caudais a descarregar sejam compatíveis com a capacidade do referido intercetor, caso contrário pode-se admitir uma ligação direta à obra de entrada da ETAR em condições a definir posteriormente, já que a urgência se prende apenas com a instalação das infraestruturas do referido loteamento que colidem com a empreitada em curso dos Acessos ao Porto de Mar de Viana do Castelo.

A ligação à referida caixa de visita só poderá ser efetuada desde que, previamente, sejam definidas as condições técnicas de ligação, através de requerimento a ser submetido pelos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo, que é a entidade gestora das redes em "baixa".

Com os nossos cumprimentos,