

CARACTERIZAÇÃO DE
EFLUENTES GASOSOS
14133-FF18 despoeirador APA Armazém

Relatório n.º MG.250-2.14133/21 Ed. 2
Data de amostragem 29-10-2021

Respol - Resinas, S.A.

Pinheiro Marrazes

2415-566 Leiria

Empresa: Respol - Resinas, S.A.

Morada: Pinheiro Marrazes

Código Postal: 2415-566 Leiria

CAE: 20141 – Fabricação de resinosos e seus derivados

Nº Cadastro/ Código interno: 14133

Fonte Fixa: FF18 despoeirador APA Armazém

Data da amostragem: 29-10-2021

Trabalho solicitado por: Respol - Resinas, S.A.

Responsáveis pela Amostragem: Fábio Rosa (Téc.) / Filipe Silva (Téc.)

Diretora Técnica: Alda Pereira (Eng.^a)

Relatório Elaborado por: Susana Cordeiro (Eng.^a)

1. OBJECTIVO DOS ENSAIOS

Caracterizar quantitativamente os efluentes gasosos emitidos através da fonte fixa acima identificada.

Comparar os resultados obtidos com os valores limites determinados na legislação aplicável (DL 39/2018 e Portaria 190B/2018).

Notas:

Os resultados apresentados estão corrigidos para condições PTN, pressão absoluta normal de 101,325 kPa (760 mmHg) e temperatura absoluta normal de 273,2 K (0 °C).

Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente aos itens ensaiados e ao respetivo período de medição.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do LMA da Pedamb.

As incertezas apresentadas foram estimadas de acordo com a metodologia apresentada no ISO GUM.

Incerteza expandida (amostragem e determinação), com um nível de confiança de aproximadamente 95% (fator de expansão k = 2).

2. METODOLOGIA

Parâmetros	Norma / Procedimento	Metodologia	Acreditação	
			Amostragem	Análise
Determinações preliminares				
Oxigénio (O2)	EN 14789:2017	Paramagnético	A	A
Monóxido de carbono (CO)	EN 15058:2017	NDIR	A	A
Humidade	EN 14790:2017	Condens. / adsorç.	A	A
Velocidade e caudal	ISO16911-1:2013	Pitot	A	A
Poluentes				
Partículas totais	EN 13284-1:2017	Gravimetria	A	A
Compostos orgânicos totais (COT´s)	EN 12619:2013	Ionização de chama	A	A

A – Acreditada; NA – Não Acreditada; IT (EG)-XX indica procedimento interno; (*) Ensaio contratado;

Nota 1: Todos os ensaios laboratoriais não contratados, são efectuados nas instalações da sede da Pedamb.

Nota 2: Os ensaios contratados pelo laboratório estão fora do âmbito da sua acreditação.

Nota 3: Identificação do laboratório contratado: -----

Nota 4: Informação detalhada dos métodos de ensaio, deverá ser consultada no anexo técnico de acreditação L0280-1, que se anexa.

3. DATA DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS

Parâmetro	Recolha		Data de conclusão das análises
	Data	Hora	
Partículas totais	29-10-2021	09h41-10h13	03-11-2021
Compostos orgânicos totais (COT's)		09h42-10h12	29-10-2021

4. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Parâmetros Analisados	Equipamentos de medição utilizados		
	Marca	Modelo	N.º de série
Partículas	Mega System	APIS Plus	API0168
COV's	JUM	3-200	04111712-32

5. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DE EXAUSTÃO E DO PLANO DE AMOSTRAGEM

Dimensões / Características do local de amostragem		Cumprimento da NP 2167 e EN 15259 / Observações
Geometria	Circular	
Diâmetro interno da chaminé	0,80 m	
Altura da Chaminé	m	
Possui plataforma de amostragem segundo NP 2167 ou a EN 15259, (s/n) ?	Sim	
N.º de tomas de amostragem existentes	1	Não cumpre a NP 2167 e a EN 15259
N.º de tomas de amostragem utilizadas	1	Não. Amostragem efectuada num eixo do plano de amostragem, na única toma disponível.
Número de diâmetros hidráulicos a montante das tomas	5	
Número de diâmetros hidráulicos a jusante das tomas	4	
Localização das tomas de amostragem de acordo com o recomendado pela NP 2167 e pela EN 15259?	Sim	
Número de pontos por linha de amostragem	2	
Localização dos pontos na linha de amostragem (cm)	11,7 68,3	

6. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICO

Descrição sumária do processo de fabrico	Descrito no Anexo I da LA 403/2011	
Condições do processo de fabrico durante a amostragem		
Tipo de fonte de emissão (exaustão/combustão)	Exaustão	
Combustível usado		
Tipo de funcionamento (contínuo/descontínuo)	Contínuo	
Capacidades e consumo de combustível do equipamento associado à fonte fixa, durante o período de medição	Capacidade nominal (CN): Capacidade utilizada: -- % da CN Capacidade utilizada no mês anterior: -- % da CN Combustível consumido durante a medição: -- kg/h	
Sistema de tratamento (s/n , qual ?)	Sim	Despoeirador

Informação disponibilizada pelo cliente

7. DESVIOS E CONSIDERAÇÕES

Desvios ao plano de medição	Nada a observar;
Planos de monitorização, VLE específicos, isenções concedidas no âmbito do DL 39/2018	----
Observações	Nada a observar;

8. CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO

Ângulo máximo de escoamento relativamente ao eixo vertical da conduta	< 15 °
Existência de fluxo de escoamento negativo (s/n)?	Não
Pressão diferencial mínima no período de medição	37,04 Pa
Rácio entre a velocidade mais elevada e mais baixa	1,5

9. BRANCOS DE CAMPO E LIMITES DE QUANTIFICAÇÃO E DETECÇÃO

Branco de campo e limites de quantificação (LQ) e detecção (LD)		Branco (mg/Nm³)		LQ (mg/Nm³)		LD (mg/Nm³)	
		S. C.	C. C. O ₂	S. C.	C. C. O ₂	S. C.	C. C. O ₂
	Partículas	< 0,6		0,6		0,2	
	COT			0,8		0,2	
Existência de períodos com concentrações inferiores ao:	LQ (s/n ?)	Não					
	LD (s/n ?)	Não					

10. ELEMENTOS EM ANEXO

- Anexo Técnico de Acreditação do Laboratório L0280-1;

11. RESULTADOS

11.1. Características do escoamento na conduta:

Parâmetro		Fonte fixa:	
		14133-FF18 despoeirador APA Armazém	Incerteza
T exaustão	°C	19,8	± 0,5
T exaustão	°K	293,0	± 0,5
P absoluta exaustão	mbar	998	± 23
P absoluta exaustão	Pa	99 801	± 2305
O ₂	%	21,0	± 0,1
CO ₂ *	%	0,0	
CO	ppm	<1	
N ₂ *	%	79,0	
Fracção de Humidade	$V_{(H_2O)}/V_{Total}$	0,015	± 0,002
Massa molecular	g/mol	28,68	± 0,03
Densidade dos gases	Kg/Nm ³	1,28	± 0,04
Velocidade	m/s	6,2	± 0,2
Caudal efectivo	m ³ /h	11 219	± 631
Caudal efectivo	kg/h	13 194	± 803
Caudal seco	Nm ³ /h	10 151	± 618

* valor calculado / ensaio não acreditado

< limite de quantificação

11.2. Análise quantitativa de poluentes:

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos, bem como os respectivos valores limite de emissão definidos legalmente (DL 39/2018, Portaria 190-B/2018).

Fonte Fixa:		14133-FF18 despoeirador APA Armazém						
Parâmetro	Unidades	Resultados			Valores Limite			
		Medição	Inc.	Medição - Inc.	VLE	LM _{min}	LM _{méd}	LM _{máx}
Compostos Orgânicos ^(**)								
Concentração	mg/Nm³	3,0	± 0,1	3	200			
Caudal mássico	kg/h	0,030	± 0,002	0,03		1	2	30
Partículas								
Concentração	mg/Nm³	2,7	± 0,3	2	150			
Caudal mássico	kg/h	0,028	± 0,004	0,02		0,1	0,5	5
Isocinetismo	%	106						

LM_{min}, LM_{méd} e LM_{máx} - limiar mássico mínimo, limiar mássico médio e limiar mássico máximo respectivamente, conforme DL nº 39/2018

** Expresso em Carbono Total

12. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Relativamente aos valores limite definidos no DL 39/2018 de 11 de Junho e na Portaria 190-B/2018 de 2 de Julho, constata-se o seguinte:

Poluente	LM _{min}	LM _{méd}	LM _{máx}	VLE
Compostos Orgânicos				
Partículas				


Respeita o limite
 Não respeita o limite

Na avaliação de conformidade a incerteza de medição foi subtraída ao valor da medição, conforme previsto na Portaria 221/2018 de 1 de agosto.

13. MOTIVO DA EDIÇÃO DO RELATÓRIO

Esta edição substitui anterior (1) devido à correção do número de cadastro da fonte.

Autorizado por:



Alda Pereira (Eng.ª)