



Câmara Municipal de Lisboa

Exmo. Senhor

Diretor do Departamento

Informação nº
e-REG/INF/2023/19201

Data
07/09/2023

Assunto: Consulta a Entidades (e-CSEN/2023/2488)

Informação

Local: Rua da Bica do Marquês; Rua de Dom Vasco; Alameda dos Pinheiros
Freguesia: Ajuda

Eng.º Miguel Fernandes,

Na sequência do Estudo de Impacte Ambiental da Operação de Loteamento da Quinta das Damas- Ajuda, foi-nos solicitado a apresentação de duas declarações, uma relativa à capacidade da ETAR em receber o acréscimo de caudal resultante da implementação do loteamento (ponto 7 do EIA) e a outra relativa à capacidade da rede de drenagem pública de águas residuais domésticas e pluviais em receber o acréscimo de caudais resultantes da implementação do loteamento (ponto 8 do EIA). Relativamente ao ponto 7 a Entidade Gestora é a Águas do Tejo e Atlântico- ADTA, relativamente ao ponto 8 o promotor deverá apresentar elementos que nos permitam passar a declaração (entre os quais os pontos 9, 14, 15 do EIA).

Atualmente, a drenagem é do tipo unitário, sendo que os caudais são descarregados no coletor de secção oval de 600*900mm, na Travessa de Vitorino de Freitas. Deverá ser feito o estudo da capacidade hidráulica na confluência do coletor projetado com o referido coletor existente

O Técnico

Maria Melo (DMMC/DS)

Despacho

À DLU,

Concordo com a presente informação.

O Diretor do DS