

CERTIFICADO Nº 1509/2020

APROVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 20161001/Q

(Decreto-Lei nº131/2019, de 30 de agosto)

PROPRIETÁRIO: SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.

UTILIZADOR: SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.

LOCAL DA INSTALAÇÃO: ZONA INDUSTRIAL DA FORMIGA, 3100

FREGUESIA: POMBAL

CONCELHO: POMBAL

DISTRITO: LEIRIA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

CONSTRUTOR: BOSCH

PAÍS: ALEMANHA

TIPO ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR

MODELO: UL-S 6000

Nº DE FABRICO: 120417

ANO DE FABRICO: 2015

	Fluido	Vol.(L)/DN	PS(bar)	TM/Tm(°C)	Combust.	Vaporiz.(Kg/h)	Sup.(m2)	Pot.(KW)
Câmara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	11120	10	184/0	GÁS NATURAL	7000	135	
Câmara 2								

Inspeção técnica realizada em: 2020-01-30

Organismo de Inspeção: EQS

Relatório: 20.14.111.17.56/01

Prova de pressão realizada em: 2020-01-30

Organismo de Inspeção: EQS

Relatório: 20.14.111.17.56/02

Observações: Ao GV está associado um Economizador isoável com o n.º de registo 20161002/Q. A instalação da rede de gás e a montagem dos equipamentos de queima, devem cumprir com o Decreto-lei n.º 97/2017, de acordo com o previsto no número 7.12 do Despacho n.º 22332/2001.

Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e face ao ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.

Validade: 2026-01-30	Assinatura ao abrigo de subdelegação de poderes - Despacho Nº7890/2017, de 7 de agosto, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº174, de 8 de setembro de 2017	Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ
-----------------------------	---	--

O pedido de renovação da autorização de funcionamento do ESP deve ser efetuado até ao limite de 60 dias antes do termo do prazo de validade deste certificado.