



MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO

Direcção Regional da Economia do Centro

Eng. ma Coelho

Ex.mo Senhor
Gerente da Firma

SUMOL+COMPAL MARCAS, SA.

ESTRADA DA PORTELA, N° 9 - PORTELA DE CARNAXIDE,
APARTADO 530

2790124 - CARNAXIDE

28 FEV. 2011

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO

Nossa Referência
ESP N° 010881/C

COIMBRA
22. 12011

601051 /11-DSQ

ASSUNTO : APROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO (ESP) - ENVIO DE CERTIFICADO.

De acordo com o estipulado pelo Artigo 23.º do Regulamento de Instalação, Funcionamento, Reparação e Alteração de Equipamentos Sob Pressão, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio, junto se envia a V. Ex.as o **Certificado de Aprovação da Instalação e Autorização de Funcionamento** n.º 00195/11 do ESP registado nesta DRE-Centro com o n.º 010881/C.

Deverá ainda dar cumprimento ao seguinte:

- 1 - Uma das portas de saída não contém ventilação adequada. Deve ser alterada a respectiva porta de forma a preencher os requisitos necessários
- 2 - A válvula de retenção associada ao nível indirecto deverá ser substituída.
- 3 - A válvula de purga de ar deverá ser substituída.

Com os melhores cumprimentos,


Helena Rodrigues
Directora de Serviços

ANEXOS: Certificado.

/CC



CERTIFICADO N.º 00195/11

Aprovação de Instalação e Autorização de Funcionamento

Gerador de Vapor – Registo n.º 010881/C

(Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio)

Proprietário: **SUMOL+COMPAL MARCAS, SA.**

Utilizador: **SUMOL+COMPAL MARCAS, SA**

Actividade:

Local de instalação: **ZONA INDUSTRIAL DA FORMIGA**

Freguesia: **POMBAL**

Concelho: **POMBAL**

Distrito: **LEIRIA**

Características do Equipamento Sob Pressão (ESP):

Construtor: **MORISA**

País: **PORTUGAL**

Marca: **MORISA**

Modelo:

N.º de Fabrico: **623**

Ano de Fabrico: **1988**

Certificado de Aprov. Construção: **2848/5/DGE**

Categoria:

Superfície de Aquecimento: **200 m²**

Combustível/Fonte Energética: **GÁS NATURAL/FUEL**

Vaporização: **kg/h (MW)**

Potência Nom. (saída):

Temperatura Máx. Admissível (TS): **°C**

Pressão Máx. Admissível (PS): **10 bar**

Capacidade (V): **16730 litros**

Fluido a conter: **AGUA+VAPOR**

Prova de Pressão realizada em: **20-10-2010**, por: **EQS**

Inspeção Técnica realizada em: **20-10-2010**, por: **EQS**

OBS: O Gerador de Vapor deverá ser submetido a inspeção intercalar a realizar até 20-04-2013.

O presente Certificado é válido até: 2015-10-20.

Coimbra, 2011-02-15.

O Director Regional


Armando França

/HNR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO

Direcção Regional da Economia do Centro

Ex.mo Senhor
Gerente da Firma

SUMOL+COMPAL MARCAS, SA.
ESTRADA DA PORTELA, N° 9 - PORTELA DE
CARNAXIDE, APARTADO 530

2790124 - CARNAXIDE

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO

NOSSA REFERÊNCIA

COIMBRA

ESP N° 010881/C

22. 12011

601053 /11-SQD

ASSUNTO: EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO (ESP).
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE INSTALAÇÃO.

Para os devidos efeitos, comunica-se a V.Exª que, foi autorizada a instalação do ESP registado nestes Serviços com o n° 010881/C e caracterizado por:

Marca: MORISA

Pressão Máx. Adm. (PS): 10 bar

N° de Fabrico: 623

Capacidade Total: 16730 litros

Ano de Construção: 1988

Fluido a conter: GV

Junto enviamos duplicado do projecto de instalação, ficando a **Autorização de Funcionamento** condicionada ao cumprimento do estipulado nos termos do Regulamento de Instalação, de Funcionamento, de Reparação e de Alteração de Equipamentos Sob Pressão, Anexo ao **Decreto-Lei nº 90/2010**, de 22 de Julho, nomeadamente do **Art. 10º**.

A presente autorização refere-se ao equipamento instalado na(o) SUMOL+COMPAL MARCAS, SA, situada(o) em ZONA INDUSTRIAL DA FORMIGA - POMBAL, concelho de POMBAL.

Com os melhores cumprimentos,


Helena Rodrigues
Directora de Serviços

ANEXOS: Cópia de projecto.

/cc