

| Descrição                                 | Potencia da chapa do queimador MWt | Potencias térmica nominais (corrigidas) |                                       | Placa                                                                                | Observações                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                    | Valor MWt                               | Fonte                                 |                                                                                      |                                                                                                                               |
| FF1<br>Caldeira Bosch<br><br>nº 20161001Q | 4,7                                | 4,55                                    | Manual técnico BOSCH                  |   |                                                                                                                               |
| FF2<br>Caldeira Morisa 2<br><br>nº 1081C  | 6,1                                | 5,86                                    | Inducentro – DREc acreditado pelo IPC |  | O valor de 6,18 provém do queimador da Morisa 1 (vendida)                                                                     |
| FF4<br>Gerador de Emergência              | 0,222218 (298 HP)                  | 0,482                                   | Relatório da Equiware                 |  | 298 HP na chapa, mas de acordo com o Relatório de Ensaios/Testes, no consumo máximo de gásóleo do gerador obteve-se 482,1 kWh |