


CERTIFICADO N.º 3506/2016 RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 10881/C (Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)								
Proprietário: SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.								
Utilizador: SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.								
Atividade: INDÚSTRIA ALIMENTAR								
Local da Instalação: ZONA INDUSTRIAL DA FORMIGA						Freguesia: POMBAL		
Concelho: POMBAL						Distrito: LEIRIA		
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO								
Construtor: MORISA						País: PORTUGAL		
Tipo ESP/Refª: GERADOR DE VAPOR						Modelo: ----		
Número de fabrico: 623						Ano de fabrico: 1988		
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR	16 730,00	10,00	180/0	GÁS NATURAL/FUEL	8200	200	5 720
Prova de pressão realizada em: 2015-11-24 OI: EQS Relatório: 15.276.103.285.164/09 Inspeção técnica realizada em: 2015-11-24 OI: EQS Relatório: 15.276.103.285.164/08 Vistoria realizada em:								
Observações: Condições: Este certificado permanecerá válido enquanto forem efetuados os ensaios referidos no 8.6 da ITC aplicável, com resultados aprovativos. O presente certificado é válido até: 2020-11-24								
Data: 2016-10-03		 José Luís Graça Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ						