TESCO

2024

			Meses												VLE										VLE									
															1ª Amostragem					2ª Amostragem					3ª Amostragem					4ª Amostragem				
Efluente Líquido	Parâmetros	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valores Limite		Resultado	Avaliação	Ação	Valores Limite		Resultado	Avaliação	Ação	Valores Limite		Resultado	Avaliação	Ação	Valores Limite (mg/m3)(1)(2)		Resultado	Avaliação	Ação
Verificações Periódicas	Trimestrais	Medição realizada por entidade externa acreditada	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	pH	5,5-9,0	6,5	ok		pH	5,5-9,0	8,7	ok		pH	5,5-9,0		ok		pH	5,5-9,0		ok	
															DQO	2000	1430	ok		DQO	2000	73,7	ok		DQO	2000		ok		DQO	2000		ok	
															CBO5	1000	28	ok		CBO5	1000	896	ok		CBO5	1000		ok		CBO5	1000		ok	
															Sólidos Suspensos Totais	1000	127	ok		Sólidos Suspensos Totais	1000	160	ok		Sólidos Suspensos Totais	1000		ok		Sólidos Suspensos Totais	1000		ok	
															Condutividade	3000	1210	ok		Condutividade	3000	1300	ok		Condutividade	3000		ok		Condutividade	3000		ok	
															Azoto Amoniacal	200	67,9	ok		Azoto Amoniacal	200	129	ok		Azoto Amoniacal	200		ok		Azoto Amoniacal	200		ok	
	Semestrais		-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	Cloretos Totais	1000		ok		Cloretos Totais	1000	162	ok		Cloretos Totais	1000		ok		Cloretos Totais	1000		ok	
															Hidrocarbonetos Totais	50		ok		Hidrocarbonetos Totais	50	1,6	ok		Hidrocarbonetos Totais	50		ok		Hidrocarbonetos Totais	50		ok	
															Detergentes laril-sulfato	50		ok		Detergentes laril-sulfato	50	2,52	ok		Detergentes laril-sulfato	50		ok		Detergentes laril-sulfato	50		ok	
															Metais Pesados Totais	10		ok		Metais Pesados Totais	10	0,42	ok		Metais Pesados Totais	10		ok		Metais Pesados Totais	10		ok	
															Boro	1		ok		Boro	1	0,624	ok		Boro	1		ok		Boro	1		ok	
															Arsênio Total	0,05		ok		Arsênio Total	0,05	0,0011	ok		Arsênio Total	0,05		ok		Arsênio Total	0,05		ok	
															Cromo Total	0,05		ok		Cromo Total	0,05	0,0014	ok		Cromo Total	0,05		ok		Cromo Total	0,05		ok	
															Cianetos Total	1		ok		Cianetos Total	1	0,05	ok		Cianetos Total	1		ok		Cianetos Total	1		ok	
															Cobre Total	1		ok		Cobre Total	1	0,0047	ok		Cobre Total	1		ok		Cobre Total	1		ok	
															Cromo Hexavalente	0		ok		Cromo Hexavalente	0	0,02	ok		Cromo Hexavalente	0		ok		Cromo Hexavalente	0		ok	
															Cromo Trivalente	2		ok		Cromo Trivalente	2	0,002	ok		Cromo Trivalente	2		ok		Cromo Trivalente	2		ok	
															Ferro Total	5,0		ok		Ferro Total	5,0	0,179	ok		Ferro Total	5,0		ok		Ferro Total	5,0		ok	
															Níquel Total	2		ok		Níquel Total	2	0,003	ok		Níquel Total	2		ok		Níquel Total	2		ok	
															Sólidos Total	0,05		ok		Sólidos Total	0,05	0,045	ok		Sólidos Total	0,05		ok		Sólidos Total	0,05		ok	
															Zinco Total	5		ok		Zinco Total	5	0,164	ok		Zinco Total	5		ok		Zinco Total	5		ok	
															Cloro Residual disponível	1	0,16	ok		Cloro Residual disponível	1	0,27	ok		Cloro Residual disponível	1		ok		Cloro Residual disponível	1		ok	
															Fenóis	40		ok		Fenóis	40	0,068	ok		Fenóis	40		ok		Fenóis	40		ok	
															Sulfuretos	2		ok		Sulfuretos	2	0,05	ok		Sulfuretos	2		ok		Sulfuretos	2		ok	