

Exmo. (a) Senhor(a) Odete Cristina Queiroga Moreira,

Informamos que deu entrada no Balcão do Empreendedor, o pedido abaixo identificado que se encontra pendente de correção de não conformidade(s) verificada(s) na inspeção regular.

Dados do processo

Nº processo: 1231336
Entidade competente: Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu
Data da realização: 30-12-2021 16:58

Dados do(s) pedido(s)

N.º pedido	Nome do serviço	Tipo de comunicação
92294/2021	Segurança contra incêndio em edifícios - Pedido de realização de uma inspeção regular	Autorização

Dados da intervenção

Motivo/Fundamento NOTIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES RESULTANTES DE INSPEÇÃO REGULAR

1. Na sequência da realização da inspeção regular relativa ao pedido identificado em epigrafe, verificou-se a existência das seguintes não conformidades:

- 1.1 Ausência de blocos autónomos de iluminação de emergência nas cabines de pré-triagem;
- 1.2 Existência de duas bocas de incêndio do tipo carretel, no pavilhão de triagem/enfardamento, com necessidade de verificação/manutenção;
- 1.3 Existência de sinalética de evacuação obstruída/danificada com necessidade de substituição;
- 1.4 Existência de troço de tubagem, relativa à rede de incêndio, executada em PVC, na zona do ecocentro de pneus;
- 1.5 Existência de troço de tubagem em polietileno, no compartimento da central de bombagem, com ligação à rede de incêndio;
- 1.6 Existência de blocos autónomos de iluminação de emergência com necessidade de verificação/substituição/manutenção;
- 1.7 Ausência de termos de responsabilidade das entidades que efetuam a manutenção dos equipamentos e sistemas de SCIE instalados (Ex.: Sistemas automáticos e dispositivos autónomos de deteção de incêndio e de deteção de gases; Extintores; Sistemas de extinção de água; Sinalização de segurança; Iluminação de emergência);

No decorrer do ato inspetivo foram ainda efetuadas as seguintes recomendações:

- 1.8 Proceder à remoção do poliuretano projetado existente na face interior da cobertura do pavilhão de triagem/enfardamento;
- 1.9 Proceder à instalação de repetidor das centrais de deteção de incêndio dos vários edifícios na portaria do Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos;
- 1.10 Proceder à instalação de difusores de alarme geral com recurso a dispositivos visuais (lâmpadas rotativas) como complemento do alarme sonoro existente;
- 1.11 Proceder à instalação de adaptador 'storz' (para aperto rápido) em bocas de incêndio existentes junto à central de valorização energética de biogás;
- 1.12 Proceder à instalação de extintor junto à área técnica provisória;
- 1.13 Proceder à atualização das plantas de prevenção.

2. As situações detetadas e descritas no parágrafo anterior, obstam ao deferimento do

pedido.

3. Nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro, revisto e republicado pela Lei n.º 123/2019 de 18 de outubro, poderá V. Exa., no prazo de sessenta (60) dias úteis, contados da receção da presente notificação, proceder às correções das situações descritas no ponto 1.

4. Findo o prazo indicado no ponto anterior, a ANEPC, nos termos do artigo 125.º Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (CPA), a ANEPC efetuará uma verificação da correção das situações descritas no ponto 1.

5. Em caso de não cumprimento das correções das não conformidades indicadas no ponto 1, o pedido será Reprovado sem audiência dos interessados, ao abrigo do artigo 124.º, n.º 1, alínea e) do CPA.

6. Qualquer pronuncia sobre a presente notificação poderá ser feita no prazo indicado na mesma.

7. Mais se informa que o expediente se encontra ao dispor do interessado ou do seu representante na sua área reservada no Portal de serviços públicos.

O Técnico Superior,
Marco Filipe, Eng.º

Dados do requerente

Nome: Odete Cristina Queiroga Moreira
Correio eletrónico: omoreira@resinorte.pt
Telemóvel: 937276619
Telefone: --

Dados do titular

NIPC/NIF: 509143059
Nome: RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Com os melhores cumprimentos,
Balcão do Empreendedor - BdE

Processado por computador

Contactos - Centro de Contacto da Empresa

Telefone: 300 003 980

Telefone para contactos internacionais: 00351 28 910 65 40 (dias úteis, das 09:00h às 17:00h)

Correio eletrónico: info.portaldocidadao@ama.pt