

CERTIFICADO DE EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR

(artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto)

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 Promotor / Entidade Exploradora | | | | | |
| Nome: | Conesa Portugal, S.A. | | | | |
| Telefone: | 266403193 | N.I.F. | 500259160 | | |
| 2 Técnico responsável pelo projeto | | | | | |
| Nome: | Fernando José dos Santos Rodrigues Breda | | | | |
| Telefone: | 244575360 | N.I.F. | 199275017 | N.º DGEG: 36632 | |
| 3 Técnico responsável pela execução (MOD 685) | | | | | |
| Nome: | Jorge Manuel Chuço Silva | | | | |
| Telefone: | 917256350 | N.I.F. | 164914943 | N.º DGEG: 54986 | |
| Nome El.: | Pensar Instalações Unipessoal, Lda | | | | |
| 4 Técnico responsável pela exploração | | | | | |
| Nome: | Fernando José dos Santos Rodrigues Breda | | | | |
| Telefone: | 244575360 | N.I.F. | 199275017 | N.º DGEG: 36632 | |
| 5 Localização da instalação elétrica | | | | | |
| Lugar/Rua: | Estrada Montinho de Baixo, Montinho de Baixo | | | | |
| Freguesia: | Mora | Concelho: | Mora | | |
| Distrito: | Évora | Coordenadas GPS: | 38º95'25.68''N 8º14'57.45''W | | |
| 6 Descrição da instalação eléctrica | | | | | |
| Processos: | Tipo B – 812/7/7/18 - EPA Nº 2059 | | Modificação n.º 149 MOD 685 – Ampliação da instalação de utilização de energia eléctrica em baixa tensão, com inserção de Pavilhão Industrial | | Tipo A - EPA Nº 5239 G. G. de Socorro (100 / 110 kVA /0,4 kV) |
| | Potência a alimentar [kVA]: | 4230 | | Instalação com projeto | X |
| | | CPE: PT0002000006915228AG | | Instalação nova (MOD 685) | X |
| Tipo de estabelecimento: | Industrial | | | Instalação existente | X |
| Descrição: | Posto de Transformação em Alvenaria com (1600 + 800 + 800 + 630 + 400) kVA/30 kV; Instalação de utilização de energia elétrica em baixa tensão de Unidade Industrial Agro-Alimentar | | | | |
| 7 Decisão | | | | | |
| Data da Vistoria: | MOD 685 | 2019/08/23 | Instalação aprovada ⁽¹⁾ | | X |
| | | | Instalação aprovada, com deficiências ^{(1) (2)} | | |

Nota Importante: O Posto de Transformação deverá apenas ser acessível ao Técnico Responsável pela Exploração ou por pessoa devidamente habilitada, por ele instruída

Legenda:

- EI: Entidade instaladora
- ⁽¹⁾ Relatório de vistoria em anexo, com lista de deficiências, caso existam.
- ⁽²⁾ Instalação com deficiências para superar no prazo máximo de 60 dias.

Este Certificado não desobriga a entidade exploradora da observância das disposições regulamentares de segurança, aplicáveis e em vigor, com especial relevo para a matéria relativa à segurança de pessoas e bens
2019/08/23


Edgar Mourinho

Chefe da Divisão DIECS - Alent.