

BOLETIM ANALÍTICO Nº 8926/EGI/20

PRODUTO: ÁGUA SUPERFICIAL
REFERÊNCIA: JUSANTE
ACONDICIONAMENTO: Frascos de colheita
DATA DA RECEPÇÃO: 2020/01/23 **AMOSTRA:** 2020/005865
MARCA:
FORNECEDOR:
DATA EMB/FABRICO: **CAPACIDADE:**
DATA VALIDADE: **LOTE:**

FONT SALEM PORTUGAL, S.A.
 Quinta da Mafarra
 Várzea
 2009 - 003 SANTARÉM

NºCLIENTE: P

DATA DA COLHEITA: 2020/01/17

LOCAL:
SECÇÃO:

Resultados Analíticos

Determinação	Método	Data de Início	Resultado	Incert. %	LD	LQ	Unidade
Det de carência bioquímica de oxigénio	W-BOD5-OXY #	2020/01/23	6,0	± 30,0	N.A.	1,0	mg/l O2
Det de pH	W-PH-PCT #	2020/01/23	7,48	± 1,0	0,10	1,00	Sorensen
Det de azoto total	W-NTOT #	2020/01/23	<L.Q.	± 30,0	0,005	1,00	mg/l N
Det de fósforo total	W-PTOT-SPC #	2020/01/23	0,184	± 20,0	0,01	0,05	mg/l P
Det de azoto amoniacal	W-NH4-SPC #	2020/01/23	0,284	± 15,0	0,010	0,050	mg/l NH4
Det de oxigénio dissolvido	W-O2D-ELE #	2020/01/23	0,30	± 30,0	0,1	0,2	mg/l O2
% de saturação de oxigénio			3	± 30,0	N.A.	1	

Observações/Avaliação da conformidade:

(1)-Rotulagem, (2)-Especificações, (3)-Legislação. Colheita da responsabilidade do cliente. * - Método não acreditado. # - Método, fora do âmbito, subcontratado acreditado. LD - Limite de deteção. LQ - Limite de quantificação. N.A. - Não aplicável.

Nota: O boletim analítico refere-se apenas às amostras analisadas, não podendo ser generalizado a partidas ou lotes, salvo nos casos especificamente mencionados. Este documento é considerado confidencial, não podendo ser reproduzido a não ser na íntegra, nem utilizado para fins publicitários, sem a nossa prévia autorização escrita.

Data de emissão: 2020/02/10
O Director Geral
