

Porminho Alimentação, SA
Travessa da Lage, n.º 35 - Apartamento 229
4760-692 - OUTIZ

V. Ref.: _____

V. Com.: _____

Data: 14-03-2017

Expedição N.º: 3107/2017


Assunto: Pedido de fornecimento de água em contínuo de um caudal de 25 m³/h

Vem a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos comunicar que de acordo com o pedido efetuado, segue em anexo a informação técnica emitida pelo Coordenador de Serviço de Água deste município, relacionada com o assunto em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos

POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA

O Vereador



(JOSÉ PEDRO C. MACEDO F. SENA)

14 de Março de 2017 – Ofício n.º 2190
DA - Gabinete Apoio - Org. Processo

GOSTO DE **SER FELIZ AQUI**

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

PRAÇA ÁLVARO MARQUES | 4764-502 VILA NOVA DE FAMALICÃO | TELEFONE 252 320900 | FAX 252 323751 | NIF 506663264
E-MAIL: camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org | INTERNET: www.vilanovadefamalicao.org

Saída do GSE: 9657/2017

Tipo de Documento: Informação Interna

Assunto: Pedido de Caudal Contínuo de 25 m³/h

Informação


Na sequência do solicitado, informa-se que para o fornecimento de água em contínuo de um caudal de 25m³/hora, no local das instalações da Indústria Porminho Alimentação, S.A., através da rede municipal existente no arruamento confrontante, poderá colocar em causa o normal abastecimento da zona envolvente, muito em especial no que toca a pressões de serviço;

Mais se informa, que se esses caudais de ponta fossem diluídos ao longo das 24 horas do dia, o que implicava a existência de reservas internas, já a questão seria resolúvel.

Assim, não é possível tecnicamente garantir o fornecimento solicitado.

14 de Março de 2017

O Técnico



(Neves Carvalho, Eng^o)