

**CERTIFICADO Nº 10020/2019**  
**RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**  
**EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 11144/L**

(Decreto-Lei nº90/2010, de 22 de julho)

**PROPRIETÁRIO:** SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO S.A.

**UTILIZADOR:** SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO S.A.

**LOCAL DA INSTALAÇÃO:** RUA PADRE ADRIANO - OLIVAIS DO MACHIO

**FREGUESIA:** SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

**CONCELHO:** LOURES

**DISTRITO:** LISBOA

### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

**CONSTRUTOR:** VALTEC UMISA, S.A.

**PAÍS:** ESPANHA

**TIPO ESP/Ref.ª:** GERADOR DE VAPOR /

**MODELO:** CR/8.78

**Nº DE FABRICO:** NT 1700

**ANO DE FABRICO:** 2003

	Fluido	Vol.(L)/DN	PS(bar)	TM/Tm(°C)	Combust.	Vaporiz.(Kg/h)	Sup.(m2)	Pot.(KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR	26940	13	200/0	FUELÓLEO /GORDURA ANIMAL	5780	348	
Camara 2				/				

**Inspeção técnica realizada em:** 2019-04-05

**Organismo de Inspeção:** BV RINAVE

**Relatório:** 19.L.02160

**Prova de pressão realizada em:** 2019-04-05

**Organismo de Inspeção:** BV RINAVE

**Relatório:** 19.L.02161

**Observações:**

**Condições:** Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.

**Validade:**2024-04-05

Assinatura ao abrigo de  
subdelegação de poderes -  
Despacho Nº7890/2017, de 7 de  
agosto, publicado no Diário da  
República, 2ª Série, nº174, de 8 de  
setembro de 2017

Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ