

CERTIFICADO N.º 4307/2016

**RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º36320/L**

(Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)

Proprietário: SEBOL - COMERCIO E INDUSTRIA DE SEBO, S.A.

Utilizador: SEBOL - COMERCIO E INDUSTRIA DE SEBO, S.A.

Atividade: PRODUÇÃO DE SEBO

Local da Instalação: RUA PADRE ADRIANO

Freguesia: SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

Concelho: LOURES

Distrito: LISBOA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

Construtor: CALDERARIA SANT BOI, S.A.L.

País: ESPANHA

Tipo ESP/Refº: DIGESTOR

Modelo: ---

Número de fabrico: 189

Ano de fabrico: 1999

	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m ²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	9293	10,00	184/Amb.				
Camara 2								

Prova de pressão realizada em: 2015-11-23

OI: BV RINAVE

Relatório: 15.L.09286

Inspeção técnica realizada em: 2015-11-23

OI: BV RINAVE

Relatório: 15.L.09285

Vistoria realizada em:

Observações:

Condições:

O presente certificado é válido até: 2020-11-23

Data: 2016-10-28


José Luis Graça
Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ