

CERTIFICADO N.º 7880/2017 RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 10298/L (Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)								
Proprietário: FIT - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Utilizador: FIT - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Atividade:								
Local da Instalação: HERDADE DA PERNADA - MARATECA						Freguesia: ÁGUAS DE MOURA		
Concelho: PALMELA						Distrito: SETÚBAL		
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO								
Construtor: PROTER, LDA						País: PORTUGAL		
Tipo ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR						Modelo: CONDOR HD01		
Número de fabrico: 211						Ano de fabrico: 1996		
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	19800	15,00	201/0	GÁS NATURAL	15000	300	
Camara 2								
Inspeção técnica realizada em: 2017-07-03 OI: BV RINAVE Relatório: 17.L.02817 Prova de pressão realizada em: 2017-07-03 OI: BV RINAVE Relatório: 17.L.02818 Vistoria realizada em:								
Observações: Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.								
Data: 2017-08-23		Validade: 2022-07-03			 Digitally signed by António José Ruas Mira dos Santos DN: c=PT, o=Instituto Português da Qualidade IP, cn=António José Ruas Mira dos Santos Date: 2017.08.23 15:18:58 +01'00'			

OI – Organismo de Inspeção