

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---|------------------------|-----------|
| CERTIFICADO N.º 9367/2017 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 64254/P (Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho) | | | | | | | | |
| Proprietário: PORMINHO ALIMENTAÇÃO S.A. | | | | | | | | |
| Utilizador: PORMINHO ALIMENTAÇÃO S.A. | | | | | | | | |
| Atividade: INDÚSTRIA ALIMENTAR | | | | | | | | |
| Local da Instalação: TRAVESSA DA LAGE, 35 | | | | | Freguesia: OUTIZ | | | |
| Concelho: VILA NOVA DE FAMALICÃO | | | | | Distrito: BRAGA | | | |
| CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO | | | | | | | | |
| Construtor: MORISA - CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | | | | | País: PORTUGAL | | | |
| Tipo ESP/Ref.º: GERADOR DE VAPOR | | | | | Modelo: RWK 3000X10 | | | |
| Número de fabrico: 1007 | | | | | Ano de fabrico: 2004 | | | |
| | Fluido | Vol. (L)/DN | PS (bar) | TM/Tm (°C) | Combust. | Vaporiz. (Kg/h) | Sup. (m ²) | Pot. (KW) |
| Camara 1 | ÁGUA/VAPOR | 13480 | 10,00 | 184/0 | GÁS NATURAL | — | 59,83 | 2,3 |
| Camara 2 | | | | | | | | |
| Inspeção técnica realizada em: 2017-03-06 | | | OI: ISQ | | Relatório: 1017 | | | |
| Prova de pressão realizada em: 2017-03-06 | | | OI: ISQ | | Relatório: 1017 | | | |
| Vistoria realizada em: | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | |
| Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências. | | | | | | | | |
| Data: 2017-05-08 | | | Validade: 2022-03-06 | | |  José Luís Graça Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ | | |