

## CERTIFICADO Nº 173/GPL/2006

Aprovação de Instalação e Autorização de Funcionamento

Equipamento sob Pressão - Registo nº GPL/ 5176/L

(Decreto-Lei nº 97/2000, de 25 de Maio)

---

**Proprietário:** BP PORTUGAL - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A.

**Utilizador:** Ribacames - Matadouro Regional Ribatejo do Norte

**Actividade:** Matadouro

**Local da Instalação:** Zona Industrial de Tomar      **Freguesia:** Madalena

**Concelho:** Tomar      **Distrito:** Santarém

---

### Características do equipamento sob pressão:

**Construtor:** MOALI - Máquinaria Industrial, SARL      **País:** Portugal

**Marca:** MOALI      **Modelo:** ----

**Nº de fabrico:** 84406/T-35      **Ano de fabrico:** 1985

**Pressão Máxima Admissível (PS):** 17,66 bar      **Capacidade Total (V):** 7480 litros

**Temperaturas Máx. / Min. de funcionamento:** / °C

**Fluído(s) a conter:** Propano

---

Prova de pressão realizada em 2005-12-07 por ITG.

Inspecção técnica realizada em 2005-12-07 pelo proprietário.

Vistoria da DRE realizada em 2006-05-29.


**Observações:** A instalação está sujeita à legislação relativa à armazenagem, bem como ao plano de inspecção e previsto no Despacho nº 22333/2001, de 13 de Outubro.

**Tipo de Instalação:** Superficial, estando sujeita a uma inspecção intercalar.

**Condições:** Instalar o extintor em falta e colocar à vista a extremidade do eléctrodo de terra.  
Pintura danificada eventualmente por uso intenso do sistema de refrigeração.

O presente certificado é válido até 2017-12-07

Data: 30-05-2006



A Directora de Serviços da Qualidade



Maria da Conceição Bento