

CERTIFICADO Nº 0372/2020**RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 8969/L**

(Decreto-Lei nº90/2010, de 22 de julho)

PROPRIETÁRIO: FIT-FOMENTO DA INDUSTRIA DO TOMATE, SA**UTILIZADOR:** FIT-FOMENTO DA INDUSTRIA DO TOMATE, SA**LOCAL DA INSTALAÇÃO:** HERDADE DA PERNADA**FREGUESIA:** ÁGUAS DE MOURA**CONCELHO:** PALMELA**DISTRITO:** SETÚBAL**CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO****CONSTRUTOR:** LUIS GONÇALVES & IRMÃO, LDA**PAÍS:** PORTUGAL**TIPO ESP/Ref.ª:** GERADOR DE VAPOR**MODELO:** LG 300/14**Nº DE FABRICO:** 1865/88**ANO DE FABRICO:** 1988

	Fluido	Vol.(L)/DN	PS(bar)	TM/Tm(°C)	Combust.	Vaporiz.(Kg/h)	Sup.(m2)	Pot.(KW)
Camara 1	AGUA/VAPOR DE ÁGUA	23950	13,72	197/0	GÁS NATURAL	12000	300	
Camara 2								

Inspeção técnica realizada em: 2019-06-18**Organismo de Inspeção:** BV RINAVE**Relatório:** 19.L...3543**Prova de pressão realizada em:** 2019-06-18**Organismo de Inspeção:** BV RINAVE**Relatório:** 19.L...3543**Observações:****Condições:**

Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências. Uma vez que o GV irá funcionar a gás natural, então a instalação da rede de gás e a montagem dos equipamentos de queima, devem cumprir com o Decreto-lei n.º 97/2017, de acordo com o previsto no número 7.12 do Despacho n.º 22332/2001.

Validade:2024-06-18

Assinatura ao abrigo de
subdelegação de poderes -
Despacho Nº7890/2017, de 7 de
agosto, publicado no Diário da
República, 2ª Série, nº174, de 8 de
setembro de 2017

Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ

O pedido de renovação da autorização de funcionamento do ESP deve ser efetuado até ao limite de 60 dias antes do termo do prazo de validade deste certificado.